

# 今治市クリーンセンター維持管理記録

年度	令和5年度
施設名称	パリクリーン(今治市クリーンセンター)
所在地	愛媛県 今治市 町谷甲 394

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(※1)	処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	3155.71	3507.90	4254.15	4358.03	4331.97	4155.80	3837.17	1852.81	3683.67	4811.36				
(※2)	測定を行った位置	1号炉出口 燃焼室出口 付近													
	1号	結果の得られた年月	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.31	R6.1.31			
		測定の結果(°C)	936	947	925	925	928	922	929	947	939	953			
		測定を行った位置	2号炉出口 燃焼室出口 付近												
	2号	結果の得られた年月	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.31	R6.1.31			
		測定の結果(°C)	945	942	931	924	929	930	942	971	955	961			
(※2)	測定を行った位置	1号炉 ろ過集じん機入口 付近													
	1号	結果の得られた年月	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.31	R6.1.31			
		測定の結果(°C)	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158			
		測定を行った位置	2号炉 ろ過集じん機入口 付近												
	2号	結果の得られた年月	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.31	R6.1.31			
		測定の結果(°C)	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158			
(※3)	測定を行った位置	1号炉 煙突													
	1号	結果の得られた年月	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.31	R6.1.31			
		測定の結果(ppm)	3.37	4.12	4.48	4.76	4.76	5.91	5.85	2.80	4.77	4.24			
		測定を行った位置	2号炉 煙突												
	2号	結果の得られた年月	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.31	R6.1.31			
		測定の結果(ppm)	5.04	5.31	4.18	4.39	3.97	4.50	4.78	4.16	4.34	3.45			
	冷却設備及び排ガス設備にたい積したばいじんの除去	常時機械除去													
(※4)	採取した位置	1号炉 煙突													
	1号	採取した年月日	-	-	R5.6.8	-	-	R5.9.6	-	-	R5.12.20	-			
		結果の得られた年月日	-	-	R5.6.19	-	-	R5.9.25	-	-	R6.1.15	-			
		測定の結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	-	-	0	-	-	0	-	-	0.00000023	-			
		採取した位置	2号炉 煙突												
	2号	採取した年月日	-	-	R5.6.7	-	-	R5.9.7	-	-	R5.12.19	-			
	結果の得られた年月日	-	-	R5.6.19	-	-	R5.9.25	-	-	R6.1.15	-				
	測定の結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	-	-	0	-	-	0	-	-	0.000013	-				
(※5)	採取した位置	1号炉 煙突													
	1号	採取した年月日	R5.4.6	R5.5.8	R5.6.8	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.6	R5.10.5	R5.11.27	R5.12.20	R6.1.9			
		結果の得られた年月日	R5.4.17	R5.5.26	R5.6.28	R5.7.21	R5.8.24	R5.9.26	R5.10.13	R5.12.7	R6.1.15	R6.1.24			
		ばいじん濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(g/m <sup>3</sup> N)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0007未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
		窒素酸化物濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)	28	12	10	19	11	17	25	28	18	18			
		塩化水素濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)	22	18	23	20	22	19	20	19	16	13			
		硫酸酸化物排出量測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)	8.6	8.5	9.4	10	9.0	9.2	9.4	11	10	5.2			
	採取した位置	2号炉 煙突													
	2号	採取した年月日	R5.4.6	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.7	R5.12.19	R6.1.9			
		結果の得られた年月日	R5.4.17	R5.5.8	R5.6.28	R5.7.21	R5.8.24	R5.9.26	R5.10.13	R5.11.29	R6.1.15	R6.1.24			
		ばいじん濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(g/m <sup>3</sup> N)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		
		窒素酸化物濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)	29	23	26	23	25	23	26	26	15	22			
		塩化水素濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)	24	19	24	26	27	19	15	15	22	16			
		硫酸酸化物排出量測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)	8.3	7.7	9.4	9.9	9.8	10	8.4	5.8	14	6.9			

- (※1) 処理数量は、ごみクリーンの計量値による。
- (※2) 燃焼ガス温度の測定結果は、施設運転時の月平均温度。基準値については、「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
- (※3) 一酸化炭素濃度の測定結果は、施設運転時の月平均濃度。基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
- (※4) 基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
- (※5) ばいじん、窒素酸化物、塩化水素濃度、硫酸酸化物排出量の基準値は、「大気汚染防止法」による。
- (※) ばいじん又は焼灰灰の構成に関する事項については、該当しないため表記していません。

公害の基準値 国の基準値	
NOX	250ppm 以下
SOX	K値=14.5 以下 (約2000ppm)
HCl	700mg/m <sup>3</sup> N 以下 (約430ppm)
ばいじん	0.08g/m <sup>3</sup> N以下
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下