

今治市総合福祉センター施設維持修繕状況

資料7

H30年度			H31年度			R2年度		
修繕箇所	修繕内容	金額(円)	修繕箇所	修繕内容	金額(円)	修繕箇所	修繕内容	金額(円)
4階ホール用(空調機)	ボールタップ故障	36,072	1階受付及び会議室前	照明LDE化工事	146,000	2階点字・ワープロ室	点字プリンター修理	92,400
2階女子WC 手洗い器	流水器調整	8,964	1階ポンプ室	1階系統冷温水2次ポンプ更新	498,960	1階女子トイレ	手洗い排水金物部品交換	16,885
4階排煙装置維持修繕	回収ロープ取換	124,200	1階ポンプ室	2階系統冷温水2次ポンプ更新	499,500	1階(EV側・駐車場側)	自動ドア装置取替	319,000
1階女子トイレ	排水詰り修繕	5,400	1階、2階、4階男子トイレ	小便器トイレセンサー不良取替維持修繕	183,600	1階女子トイレ	洋式便器交換	240,350
5階・地下・厨房	火災警報器取替	64,800	1階2階フロアー	Wifi設置配線工事	78,300	エレベーター1・2号機	着床リレー・静止化電源装置取替	162,800
2階障害者多目的利用室	排煙ハントル修繕	47,520	4階多目的ホール空調外機	Vベルト維持修繕	25,380	4階給湯室	流し水栓流水不良修繕	12,980
4階パーテーション	折れ込み鍵穴修繕	4,300	4階多目的ホール1	照明器具入替	15,000	4階多目的トイレ	手洗い器水漏れ修理	12,430
エレベーター修繕	S波感知器墮場休止用スイッチ	180,360	消防用設備	光電式スポット型感知器	174,960	2階ボランティア交流室	照明安定器交換	36,500
4階ホール空調機	切替スイッチ維持修繕	51,840	4階音響室	音響設備機器スイッチ	12,852	4階多目的ホール1	ワイヤレスマイク修理	55,000
2階研修室	安定器故障	18,000	4階多目的トイレ	ウォシュレット不良取替修繕	166,320	2階点字・ワープロ室	空調不良維持修繕	38,500
センター東面屋外階段及びスロープ	パネルビス破損部修繕	216,000	エレベーター1号機	オモリ側ガイドシュー取替	41,800	2階ボランティア交流室	空調不良維持修繕	99,000
蓄熱層 第6水槽	温度検出器不良 交換維持修繕	73,548	3階男子トイレ大便器	フラッシュ弁止水不良取替維持修繕	196,560	屋上冷温水管	冷温水管漏水維持修繕	17,996
センター構内	送水用割版修繕	8,640	1階事務所	照明器具安定期取替	25,000	福祉センター館内	消火器取替及び誘導灯不良修繕	371,800
4階ホール	蛍光灯8か所	20,000	1階ポンプ室	冷温水1次ポンプ取替	193,517	1階事務所	照明器具入替	7,000
2階誘導灯	点滅用電池不良	21,600	5階ボイラー機械室	給湯用加熱循環ラインポンプ取替	148,500	1階EV側入口	照明器具入替	81,000
1階(3階系統)	冷温水2次ポンプ(3階系統)取替修繕	203,040	5階ボイラー機械室	給湯用止水バルブ不良維持修繕	34,210	5階排煙機室	証明LED修繕工事	11,000
4階ホール1	司会台修繕	19,980	4階多目的ホール1	照明器具入替	10,000	4階多目的ホール1	ワイヤレスマイク修理	27,500
4階ホール1	ワイヤーロープ取替修繕	499,932	2階機械室	空調加湿器止水不良維持修繕	56,430	屋上冷温水管	冷温水管冷暖房熱源機器維持修繕	67,210
3階多目的トイレ	自動ドアの押しボタン制御機の故障修繕	77,760	4階多目的ホール1	舞台幕地取替	387,200	屋上冷温水管	冷温水管球形フレキ不良修繕	75,240
			5階機械室	照明器具入替	7,000	1階給湯室	換気扇取替	50,820
			2階廊下煙感知器	煙感知器取替	79,200			
			福祉センター館内	消防設備点検不良箇所修繕	198,000			
合計		1,681,956円	合計		3,178,289円	合計		1,795,411円

今治市玉川福祉センター施設維持修繕状況

資料7

H30年度			H31年度			R2年度		
修繕箇所	修繕内容	金額(円)	修繕箇所	修繕内容	金額(円)	修繕箇所	修繕内容	金額(円)
1階調理室	1階調理室Ad維持修繕	6,264	1階男子便所	1階男子便所漏水修繕	16,416	2階ホール	2階ホール雨漏り修繕	127,600
2階男女トイレ	2階男女トイレ水栓及び壁修繕	73,440	センター屋根	センター屋根修理	180,400	センター門扉	センター門扉ゲート破損部修繕	88,000
1階給湯器	給湯器修繕	5,400	避難誘導等内蔵電池交換	避難誘導等内蔵電池交換	55,000	1階研修室	1階研修室空調基板交換	44,000
1,2階誘導灯	1,2階誘導灯内蔵電池交換	28,080				2階	2階空調修繕	154,000
合計		113,184円	合計		251,816円	合計		413,600円