

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

実施日		館名	区分	施工内容	金額	備考
月	日					
4	12	中央館	施設・設備修繕	外部会所流水不良維持修繕	27,864	
	11~16	波方館	施設・設備修繕	雨漏り修繕	216,000	
	15	中央館	施設・設備修繕	通用口修繕	64,800	
	20	中央館	備品修繕	移動図書館車 インバーター修理	8,802	
	26	大西館	施設・設備修繕	網戸張替	16,200	
5	7	中央館	施設・設備修繕	トイレ照明器具取替	161,460	
	17	中央館	施設・設備修繕	出口ゲート修繕	0	事故加害者負担
	20	中央館	施設・設備修繕	蛍光灯安定器交換	7,560	
	23	中央館	施設・設備修繕	花生けボックス修繕	34,560	
6	4	中央館	備品修繕	移動図書館車 板金塗装	0	保険適用
	8	中央館	施設・設備修繕	ブラインド修理	23,220	
	17	中央館	施設・設備修繕	北側自動ドア修理	453,600	
	24	中央館	施設・設備修繕	トイレ水漏れ修理	17,928	
7	30	大三島館	施設・設備修繕	空調室外機修理	58,320	

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

実施日		館名	区分	施工内容	金額	備考
月	日					
	31	中央館	備品修繕	BM 6ヶ月法定点検	10,800	
8	9	波方館	施設・設備修繕	児童図書コーナーファンコイル系統ドレン修繕	59,184	
	10	中央館	備品修繕	運転席側パワーウィンドウ修理	65,783	
	26	中央館	施設・設備修繕	コインロッカーキーシリンダー交換	11,664	
	30	中央館	施設・設備修繕	連絡通路照明撤去工事	4,320	
9	2	中央館	施設・設備修繕	1F照明安定器取替	3,780	
	9	中央館	施設・設備修繕	安定器取替	5,940	
	9	波方館	施設・設備修繕	安定器取替	16,200	
	25	大三島	施設・設備修繕	誘導灯取替	64,800	
	30	中央館	施設・設備修繕	六角形ソファ一張替え	97,848	
10	11	中央館	施設・設備修繕	駅南公園側破損窓フィルム貼り	55,000	
	24	中央館	備品修繕	キャビネットシリンダー交換	18,480	
11	25	波方館	施設・設備修繕	照明器具修繕	495,000	
	26	波方館	施設・設備修繕	手洗い器水栓作動不良修繕	7,700	

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

実施日		館名	区分	施工内容	金額	備考
月	日					
2	4	中央館	備品修繕	移動図書館車車検	289,159	
	21	大西館	施設・設備修繕	ハンドル鍵付、硝子入れ替え	19,800	
計					2,315,772	

(2) 修繕実績一覧(市が実施)

実施日		館名	区分	施工内容	金額	備考
月	日					
1	14・15	中央館	施設・設備修繕	駅南公園側入口上部ガラス修繕	2,607,000	
3	19	中央館	備品修繕	プリンタ修理	29,678	
3	19	中央館	備品修繕	プリンタ修理	46,310	
3	30・31	中央館	施設・設備修繕	ミカゲ石切り下げ工事	150,000	
計					2,832,988	

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

令和2年度		館名	区分	施工内容	金額	備考
実施日 月	日					
4	3	波方館	施設・設備修繕	自動扉センサー取替調整	52,800	
	9	波方館	施設・設備修繕	男子WCセンサー維持修繕	71,940	
	13	中央館	施設・設備修繕	2F机スイッチ取替	3,080	
	13	中央館	施設・設備修繕	B1防火ダンパー取替	418,000	
	16	中央館	施設・設備修繕	3Fロールスクリーン修理	3,850	
5	1	中央館	備品修繕	軽四オイル交換	4,290	
4月24日	~5月2日	中央館	備品修繕	BM修理	0	保険適用
	28	中央館	施設・設備修繕	消防設備修繕	37,200	
6	17	中央館	施設・設備修繕	幼児男子WC小便器流水不良維持修繕	11,000	
	19	波方館	施設・設備修繕	2F照明器具安定器取替	30,800	
	19	大三島館	施設・設備修繕	消防設備修繕	188,650	
7	6	中央館	施設・設備修繕	消防設備修繕	370,700	
	19	中央館	備品修繕	軽四12ヶ月点検	23,950	
	27	中央館	備品修繕	BM6ヶ月点検	19,800	
	29	波方館	施設・設備修繕	多機能WC手洗い器水栓水量不良維持修繕	8,250	
8	21	中央館	施設・設備修繕	3F女子WC和式便器フラッシュ弁レバー一部不良維持修繕	28,160	
	27	中央館	備品修繕	BMバッテリー交換	88,726	

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

令和2年度		館名	区分	施工内容	金額	備考
実施日 月	日					
	21	中央館	施設・設備修繕	2Fサーバー室エアコン室内機修理	174,900	
	21	中央館	備品修繕	テナントチェッカー部品交換	19,800	
9	23	中央館	備品修繕	テナントチェッカー修繕	66,000	
	29・30	中央館	施設・設備修繕	駐輪場舗装盛り上がり修理	110,000	
	30	中央館	施設・設備修繕	2F男子3F女子WC修理	33,055	
10	7	中央館	施設・設備修繕	ソファー張替え6台	96,360	
	7	中央館	施設・設備修繕	ブラインド修繕	6,600	
	16	波方館	施設・設備修繕	消火器取替	7,150	
	16	波方館	施設・設備修繕	誘導灯器具取替	105,600	
	19	中央館	施設・設備修繕	B2F感知器設置	27,500	
	28	中央館	施設・設備修繕	照明器具安定器取替	16,170	
11	11	中央館	施設・設備修繕	精算機の駐車券挿入口の不具合改善	0	保守内
	20	中央館	施設・設備修繕	2F閲覧席足元間仕切り板取り付け	23,100	
12	8	中央館	施設・設備修繕	1F男子WC修繕	23,540	
	24	中央館	施設・設備修繕	Hf安定器取替4台	39,600	
1	31	中央館	施設・設備修繕	1FWC外部会所詰まり維持修繕	30,800	
2	16	中央館	備品修繕	移動図書館車12ヶ月定期点検	11,000	

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

令和2年度		館名	区分	施工内容	金額	備考
実施日 月	日					
	19	中央館	施設・設備修繕	光電式スポット型感知器取替	44,000	
	27	中央館	備品修繕	サーモスタット交換	21,222	
計					2,217,593	

(2) 修繕実績一覧(市が実施)

令和2年度		館名	区分	施工内容	金額	備考
実施日 月	日					
4	1	中央館	施設・設備修繕	ミカゲ石切り下げ工事	150,000	
	29	中央館	施設・設備修繕	ライン照明撤去	75,900	
7	17	中央館	施設・設備修繕	No.2系統冷却塔修繕	462,000	
9	25	大西館	備品修繕	プリンター部品交換	58,740	図書館システム用
12	14	中央館	施設・設備修繕	地下2階漏水箇所修繕	99,000	
1	18	中央館	施設・設備修繕	地下1階漏水箇所修繕	121,000	
	18	中央館	施設・設備修繕	西側外壁シーリング修繕	110,000	
3	24	中央館	備品修繕	プリンター部品交換	39,248	図書館システム用
	29	中央館	施設・設備修繕	地下1F、2F漏水対策修繕	33,000	
計					1,148,888	

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

令和3年度		館名	区分	施工内容	金額	備考
実施日 月	日					
4	6	中央館	施設・設備修繕	2F男子WC手洗器詰まり復旧及び排水トラップ交換	28,380	
	14	中央館	施設・設備修繕	守衛室ドアクロザー取替	38,500	
	28	中央館	施設・設備修繕	B2・B1定温式スポット型感知器設置	79,200	
5	20	中央館	施設・設備修繕	AHU-用電磁接触器取替修繕	26,400	
	27	波方館	施設・設備修繕	樹木撤去工事	165,000	
7	6	中央館	備品修繕	軽四車検	83,340	
	19	中央館	施設・設備修繕	消防設備点検 ガス漏れ警報器交換等	126,500	
8	5	中央館	施設・設備修繕	制御盤電源ユニット修繕	132,000	
	16	大三島館	施設・設備修繕	1F系統空調室外機修繕	135,300	
	30	中央館	施設・設備修繕	計器取替(OCR)	44,000	
	28-31	中央館	備品修繕	BM6ヶ月点検及びタイヤ6本交換	172,700	
9	24	中央館	施設・設備修繕	電気室系統排気ファンモーター異音修繕	92,400	
10	1	中央館	施設・設備修繕	花壇の移植、新植	220,000	
	6	中央館	施設・設備修繕	1Fブラウジングソファ張替え、ブラインド修理	106,700	
	28	波方館	施設・設備修繕	誘導灯修繕	56,980	
11	22	大三島館	施設・設備修繕	2F系統空調室外機修繕	46,200	
	25	中央館	施設・設備修繕	B1F書庫天井漏水維持修繕	12,870	
	1	中央館	施設・設備修繕	メッシュシート全面撤去	99,000	

資料19 今治市立図書館施設維持修繕状況

令和3年度		館名	区分	施工内容	金額	備考
実施日 月	日					
	12	大三島館	施設・設備修繕	避難口誘導灯交換	72,710	
12	3	中央館	備品修繕	軽四オイル交換	1,000	
1	29-31	中央館	備品修繕	移動図書館車車検	234,158	
計					1,973,338	

(2) 修繕実績一覧(市が実施)

令和3年度		館名	区分	施工内容	金額	備考
実施日 月	日					
8	2	中央館	施設・設備修繕	AHU-4送風機No.1モーター修繕	489,500	
9	6	中央館	施設・設備修繕	直流電源装置他修繕	12,705,000	
	6	中央館	施設・設備修繕	AHU-4送風機No.2モーター修繕	489,500	
10	4	中央館	施設・設備修繕	AHU-4送風機用電磁接触器取替修繕	242,000	
2	17	中央館	備品修繕	非常用発電機蓄電池触媒栓取替修理	126,500	
	22	大三島館	備品修繕	プリンタ(LBP842c)修繕	54,912	図書館システム用
3	17	中央館	備品修繕	プリンタ(LBP3410)修繕	22,720	図書館システム用
	23	中央館	備品修繕	パソコン修繕	44,330	図書館システム用
計					14,174,462	