

連 結 送 水 管 点 検 票							
名 称	今治駅西第2再開発住宅				防 火 管 理 者	総括表により省略	
所 在	今治市北日吉町1-16-8				立 会 者	総括表により省略	
点検種別	○機器・○総合		点検年月日	年 月 日 ~ 5年3月8日			
点検者	氏名 高野健太郎		点 検 者 所 属 会 社	社名 アオイ社 大西店 TEL 0898-53-3487			
				住所 今治市大西町九王甲1030			
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名	/	電動機	製造者名	/	
		型式等	/		型式等	/	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検							
送 水 口	周 囲 の 状 況		正面入口左	○			
	外 形		双口型1ヶ所	○			
	本 体			○			
	標 識			○			
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放水用 器具格納 箱	周 囲 の 状 況		/			
		外 形			/		
		標 識			/		
	ホース・ ノズル	外 形 ・ 機 能		ホース ノズル径 m × 本 mm	/		
		ホースの耐圧性能			⊕		
	放水口	周 囲 の 状 況		ロビー	○		
		外 形		3~9R階各1個、合計8個	○		
		標 識			○		
		開 閉 弁			○		
	格 納 箱			○			
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況		/			
		外 形			/		
		表 示			/		
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V A	/		
		開 閉 器 ・ スイッチ類			/		
		ヒ ュ ー ズ 類		A	/		
		継 電 器			/		
		表 示 灯			/		
		結 線 接 続			/		
		接 地			/		
予 備 品 等			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直 接 操 作 部	周 囲 の 状 況		/		
			外 形		/		
			表 示		/		
			機 能		/		
	装 置	遠 隔 操 作 部	周 囲 の 状 況		/		
			外 形		/		
			表 示		/		
			機 能	専 用 兼 用	/		
	電 動 機	外 形		/			
		回 転 軸		/			
		軸 受 部		/			
		軸 継 手		/			
		機 能		/			
	ポ ン プ	外 形		/			
		回 転 軸		/			
		軸 受 部		/			
グ ラ ン ド 部			/				
連 成 計 ・ 圧 力 計			/				
呼 水 装 置	性 能	MPa L/min	/				
	呼 水 槽		/				
	バ ル ブ 類		/				
	自 動 給 水 装 置		/				
中 間 水 槽 等	中 間 水 槽	外 形		/			
		水 状		/			
	給 水 装 置		/				
	水 位 計		/				
配 管 等	管 ・ 管 継 手	外 形		○			
		配 管 の 耐 圧 性 能		○	2017年4月実施		
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具		○				
	バ ル ブ 類		○				
	ろ 過 装 置		/				
逃 し 配 管		/					
耐 震 措 置			○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
加 圧 送 水 装 置				／				
電 動 機 の 運 転 電 流				A	／			
運 転 状 況					／			
備 考	設置数 3～9階及びR階各1個、計8個							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。