

遂風苑施設維持修繕状況

【備品修繕】

令和2年度		令和3年度		令和4年度	
修繕内容	金額 (円)	修繕内容	金額 (円)	修繕内容	金額 (円)
車椅子タイヤ交換	9,900	造花清掃	22,000		
計	9,900	計	22,000	計	0

【維持修繕】

(指定管理者実施分)

令和2年度		令和3年度		令和4年度	
修繕内容	金額 (円)	修繕内容	金額 (円)	修繕内容	金額 (円)
炉室系統GHP室外機 コンプレッサー交換	374,000	誘導灯取替修繕	36,300	二次燃焼用送風機 インバーター取替	368,500
管理室系統GHP室外機 基盤ユニット交換	150,700	冷温水発生機NO.1燃焼 装置不具合修繕	495,000	雨漏り修繕	255,200
入口木製引戸維持修繕	25,300	送排風機修繕	27,500	ロールスクリーン取替	495,000
給水配管修繕	44,000	天井維持修繕	47,300	手洗い自動水栓取替	110,000
雨漏り修繕	無償	雨漏り修繕	無償	モニュメントスポット ライト修繕	保険対応
フィルター レギュレータ取替	59,620	壁タイル破損部修繕	17,600	防炎制御ファン用 コントロールモーター 取替	328,900
案内表示システム タッチパネル修理	99,000	電話回線故障対応	4,620	集塵装置スナップドレ ン取替	28,380
冷却塔Vベルト交換	83,600	火葬炉監視システムPC 交換	217,800	バグフィルターパルス 配管エア漏れ修繕	194,260
排風機ファンベルト交換	34,320	フィルターレギュレ ーター取替	288,200		
土間石維持修繕	12,650	スポットライト修繕	91,300		
ジョンソン不具合対応	110,000	自動火災報知設備修繕	67,760		
A系パルスジェット用 レギュレータ交換	無償	モニュメントスポット ライト修繕	93,500		
メタル冷却送風機取替 2次燃焼用送風機取替	302,500	ロールスクリーン取替	482,900		
D S用13Pコネクター 配線取替	202,400	緊急ガス遮断装置バッ テリー取替	30,000		
挿入形温湿度検出器交 換	168,300	点検後不良箇所修繕	99,440		
壁塗装破損部修繕	53,350				
ろ過機部品取替	77,000				
壁タイル破損部修繕	17,600				
自動火災報知設備修繕	67,760				
洋便器暖房便座取替	33,000				
計	1,915,100	計	1,999,220	計	1,780,240

(市実施分)

令和2年度		令和3年度		令和4年度	
修繕内容	金額 (円)	修繕内容	金額 (円)	修繕内容	金額 (円)
火葬炉設備	18,774,000	火葬炉設備	19,559,000	火葬炉設備	17,176,000
				冷暖房設備等改修工事	29,150,000
				静止形電源装置蓄電池 取替	3,960,000
				管理事務室照明器具 LED化工事	411,400
計	18,774,000	計	19,559,000	計	50,697,400