

○フロン排出抑制法に係る第一種特定製品のとりまとめ一覧

施設名	対象製品	設置箇所	メーカー	型番	所有者	機器の圧縮機に 用いられる電動 機の定格出力	簡易点検	定期点検	使用冷媒	初期充填量 (封入量)
ふじさき苑	空調設備	ロビー	東芝	AIO-713H	今治市	3.75kw	必要	不要	R22	3.5kg
		待合個室1	東芝	HAS-C402V2Y	今治市	0.75kw	必要	不要	R22	0.92kg
		待合個室2	東芝	HAS-C402V2Y	今治市	0.75kw	必要	不要	R22	0.92kg
		エントランスホール1 南	東芝	AIO-353H	今治市	1.5kw	必要	不要	R22	1.1kg
		エントランスホール2 中央	東芝	AIO-503H ROA-1002HTZ	今治市	2.2kw	必要	不要	R22	2.7kg
		エントランスホール3 東	東芝	AIO-503H ROA-1002HTZ	今治市	2.2kw	必要	不要	R22	2.7kg
		管理事務室	東芝	AIO-353H ROA-353H	今治市	1.5kw	必要	不要	R22	1.1kg
		告別ホール 西	東芝	AIU713H ROA-1402HTZ	今治市	3.75kw	必要	不要	R22	3.5kg
		告別ホール 東	東芝	AIU713H ROA-1402HTZ	今治市	3.75kw	必要	不要	R22	3.5kg
		操作室(管理室)	東芝	RAS-2010HL	今治市	0.75kw	必要	不要	R22	0.69kg