

○フロン排出抑制法に係る第一種特定製品のとりまとめ一覧

施設名	対象製品	設置箇所	メーカー	型番	所有者	機器の圧縮機に 用いられる電動 機の定格出力	簡易点検	定期点検	使用冷媒	初期充填量 (封入量)
伯方斎場	空調設備	火葬棟 管理室	ダイキン	S25-ZTES-W	今治市	0.96kw	必要	不要	R32	0.52kg
		火葬棟 告別ホール	三菱	PUH-J224EK	今治市	5.5kw	必要	不要	R22	9kg
		待合棟 待合ロビー	三菱	PUH-J160FK	今治市	4.0kw	必要	不要	R22	5kg
		待合棟 事務室	三菱	PUH-J45FK	今治市	1.2kw	必要	不要	R22	1.8kg
伯方斎場	空調設備	待合棟 和室1	三菱	MUBZ-4017AS	今治市	1.1kw	必要	不要	R410A	1.15kg
		待合棟 和室2	三菱	MUBZ-4017AS	今治市	1.1kw	必要	不要	R410A	1.15kg
		待合棟 ローカ	三菱	PUH-J50FK	今治市	1.3kw	必要	不要	R22	2.2kg

R5 告別ホールの空調設備更新予定