

○フロン排出抑制法に係る第一種特定製品のとりまとめ一覧

| 施設名 | 対象製品 | 設置箇所        | メーカー | 型番                  | 所有者 | 機器の圧縮機に<br>用いられる電動<br>機の定格出力 | 簡易点検 | 定期点検          | 使用冷媒  | 初期充填量<br>(封入量) |
|-----|------|-------------|------|---------------------|-----|------------------------------|------|---------------|-------|----------------|
| 大翔苑 | 空調設備 | 告別ホール・待合ロビー | 日立   | MAC-1<br>RAS-P450FS | 今治市 | 3.0+4.4×2kw                  | 必要   | 必要<br>(3年に1回) | R407C | 16.0kg         |
|     |      | 葬祭場         | 日立   | MAC-2<br>RAS-P450FS | 今治市 | 3.0+4.4×2kw                  | 必要   | 必要<br>(3年に1回) | R407C | 16.0kg         |
|     |      | 収骨室・炉前ホール   | 日立   | MAC-3<br>RAS-P355FS | 今治市 | 3.0+3.0×2kw                  | 必要   | 必要<br>(3年に1回) | R407C | 13.0kg         |
|     |      | 待合(1)(2)    | 日立   | MAC-4<br>RAS-P280FS | 今治市 | 3.0kw+3.75kw                 | 必要   | 不要            | R407C | 11.5kg         |
|     |      | ホワイエ        | 日立   | PA-1<br>RAS-P224HRR | 今治市 | 3.0kw+3.0kw                  | 必要   | 不要            | R407C | 10.0kg         |
|     |      | 事務室         | 日立   | PA-1<br>RAC-P36DNX2 | 今治市 | 1.0kw                        | 必要   | 不要            | R410A | 1.40kg         |
|     |      | 作業員室        | 日立   | PA-1<br>RAC-P36DNX2 | 今治市 | 1.0kw                        | 必要   | 不要            | R410A | 1.40kg         |
|     |      | 和室(3)       | 日立   | RAS-NP140HVP        | 今治市 | 3.0kw                        | 必要   | 不要            | R410A | 3.6kg          |
|     |      | 僧侶控室        | 日立   | RAS-AJ22G           | 今治市 | 0.6kw                        | 必要   | 不要            | R32A  | 0.5kg          |