

今治市クリーンセンター維持管理記録

|      |                     |
|------|---------------------|
| 年度   | 令和7年度               |
| 施設名称 | バリクリーン(今治市クリーンセンター) |
| 所在地  | 愛媛県 今治市 町谷甲 394     |

| 項目                                                | 内容        |                                                       | 4月               | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| (※1)<br>処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量                     | 可燃ごみ(ton) |                                                       | 2981.92          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (※2)<br>燃焼中の燃焼ガスの温度の月平均(連続的に測定し、記録したもの)           | 測定を行った位置  |                                                       | 1号炉出口 燃焼室出口 付近   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 1号        | 結果の得られた年月                                             | R7.4.30          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 測定の結果(℃)                                              | 930              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 測定を行った位置  |                                                       | 2号炉出口 燃焼室出口 付近   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 2号        | 結果の得られた年月                                             | R7.4.30          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 測定の結果(℃)                                              | 962              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (※2)<br>集じん機に流入する燃焼ガスの温度の月平均(連続的に測定し、記録したもの)      | 測定を行った位置  |                                                       | 1号炉 ろ過集じん機入口 付近  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 1号        | 結果の得られた年月                                             | R7.4.30          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 測定の結果(℃)                                              | 158              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 測定を行った位置  |                                                       | 2号炉 ろ過集じん機入口 付近  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 2号        | 結果の得られた年月                                             | R7.4.30          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 測定の結果(℃)                                              | 158              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (※3)<br>煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度月平均(連続的に測定し、記録したもの) | 測定を行った位置  |                                                       | 1号炉 煙突           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 1号        | 結果の得られた年月                                             | R7.4.30          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 測定の結果(ppm)                                            | 4.52             |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 測定を行った位置  |                                                       | 2号炉 煙突           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 2号        | 結果の得られた年月                                             | R7.4.30          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 測定の結果(ppm)                                            | 4.24             |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 冷却設備及び排ガス設備にたい積したばいじんの除去                          |           |                                                       | 除去を行った年月日 常時機械除去 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (※4)<br>煙突から排出される排ガス中のダイオキシンの濃度(1回以上/年)           | 採取した位置    |                                                       | 1号炉 煙突           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 1号        | 採取した年月日                                               | -                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 結果の得られた年月日                                            | -                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 測定の結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)                        | -                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 採取した位置    |                                                       | 2号炉 煙突           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 2号        | 採取した年月日                                               | -                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果の得られた年月日                                        |           | -                                                     |                  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定の結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)                    |           | -                                                     |                  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (※5)<br>煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(6回以上/年)         | 採取した位置    |                                                       | 1号炉 煙突           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 1号        | 採取した年月日                                               | R7.4.3           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 結果の得られた年月日                                            | R7.4.28          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | ばいじん濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(g/m <sup>3</sup> N) | 0.0006未満         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 窒素酸化物濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)               | 16               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 塩化水素濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)                | 21               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 硫黄酸化物排出量測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)              | 10               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 採取した位置    |                                                       | 2号炉 煙突           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   | 2号        | 採取した年月日                                               | R7.4.3           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 結果の得られた年月日                                            | R7.4.28          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | ばいじん濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(g/m <sup>3</sup> N) | 0.0006未満         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 窒素酸化物濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)               | 21               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 塩化水素濃度測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)                | 20               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                                   |           | 硫黄酸化物排出量測定の結果 O <sub>2</sub> 12%換算値(ppm)              | 8.1              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

- (※1) 処理数量は、ごみクレーンの計量値による。
- (※2) 燃焼ガス温度の測定結果は、施設運転時の月平均温度。基準値については、「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
- (※3) 一酸化炭素濃度の測定結果は、施設運転時の月平均濃度。基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
- (※4) 基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
- (※5) ばいじん、窒素酸化物、塩化水素濃度 硫黄酸化物排出量の基準値は、「大気汚染防止法」による。
- (※) ばいじん又は焼灰灰の構成に関する事項については、該当しないため表記していません。

| 公害の基準値  |                                        |
|---------|----------------------------------------|
|         | 国の基準値                                  |
| NOX     | 250ppm 以下                              |
| SOX     | K値＝14.5 以下<br>(約2000ppm)               |
| HCl     | 700mg/m <sup>3</sup> N 以下<br>(約430ppm) |
| ばいじん    | 0.08g/m <sup>3</sup> N以下               |
| ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下           |