

質 問 回 答 書

令和7年9月24日

N o	資料名	頁	項目	質問等	回答
1	仕様書 添付資料	-	1 入札金額の算定 条件(3)	実効性テストの結果が良好だった場合に、契約容量が 273kW以上になることはありますでしょうか？	あります。 仕様書添付資料 1 入札金額の算定条件（8）をご覧ください。
2	仕様書	-	2 概要	本入札の売却対象は、容量（供給力/kW）価値のみで良い か。その場合、受注者にて系統連系受電サービス料金 （発電側課金）の手続きは不要で良いか念のために確認 させて頂きたい。	容量価値のみです。 不要です。
3	仕様書	-	13(5)定期点検に よる発電設備の停 止	全炉停止となる定期点検は、毎年11月に1回実施される理 解で良いか。（数年に1回等、別期間で全炉停止となる追 加の定期点検は無いか。）	ご理解のとおりです。
4	仕様書 添付資料	-	1 入札金額の算定 条件（5）	資料1の令和6年度非FIT電力量実績は、非バイオマス発電 部分(FIT買取上限の範囲外)という理解で良いか。	ご理解のとおりです。
5	仕様書 添付資料	-	1 入札金額の算定 条件（8）	2024年度、2025年度、2026年度および2027年度向けの実 効性テストの結果および契約容量をご教示頂きたい。	2024年度・2025年度は、本入札とは自己託送電力量が異 なっているため、2026年度（実効性テスト2024年度実 施）を提供します。 ・実効性テスト実施日時 2024年 8月 8日（木）17時から20時 2024年 9月25日（水）17時から20時 2024年12月19日（木）17時から20時 仕様書【資料】に令和6年度実績を掲載してい ますので、こちらからご算出ください。 2027年度は、現時点では開示できません。 契約容量は、その当時のアグリゲーターとの契約になり ますので、開示できません。