隨時監査（工事監査）結果報告書

今 治 市 監 査 委 員

監 第 283 号
令和7年3月25日

今 治 市 長 徳 永 繁 樹 様
今 治 市 議 会 議 長 越 智 忍 様

今治市監査委員 木 原 盛 展
同 永 井 隆 文

随時監査（工事監査）の結果報告の提出について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、令和6年度の随時監査（工事監査）を行ったので、その結果に関する報告を同条第9項の規定により次のとおり提出する。

監査結果報告書

(工事監査)

1 監査の対象

- I 下管工第8号 今治下水浄化センター外TNP計更新工事
- II 市政第1号 今治衛生センター太陽光発電設備設置工事
- III 今消総第8号 中央消防署仮眠室改修工事の内電気設備工事

2 監査の期間及び監査を実施した監査委員

監査の期間	監査を実施した監査委員
令和7年1月28日～令和7年2月19日	木原盛展・渡部豊
令和7年2月20日～令和7年2月27日	木原盛展
令和7年2月28日～令和7年3月25日	木原盛展・永井隆文

3 監査の実施要領

監査対象として、抽出により上記工事の監査を実施した。当監査は、あらかじめ対象工事の担当部局から設計図書等、工事関係書類の提出を求め審査するとともに、現場調査を行い、その施工状況の実態を把握しながら実施したものである。

なお、当監査の実施にあたっては、協同組合 総合技術士連合へ技術士による調査を依頼し、技術上の意見を参考として取り入れた。

4 監査の結果

対象工事の書類及び現場を監査した結果、概ね良好と認められた。なお、工事別の所見は次のとおりである。

5 個別工事についての所見

- I 下管工第8号 今治下水浄化センター外TNP計更新工事

(1) 工事の概要

ア 工事場所

今治市天保山町四丁目外

- イ 請負金額
42,339,000 円
- ウ 請負業者
越智電気工事株式会社
- エ 工期
令和6年7月23日～令和7年3月17日
- オ 主管課
上下水道部 上下水道政策局 下水道工務課 下水道管理事務所
- カ 工事概要
・ T N P 計・ U V 計更新 3箇所

(2) 書類調査における所見

計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理に関わる工事着手後の書類について調査を行った結果、概ね適切に書類が作成され、工事施工がなされていることが認められた。

(3) 現場施工状況調査における所見

現場確認を行った結果、概ね適切な工事施工がなされていることが認められた。

II 市政第1号 今治衛生センター太陽光発電設備設置工事

(1) 工事の概要

- ア 工事場所
今治市天保山町一丁目2番地の1
- イ 請負金額
62,370,000 円
- ウ 請負業者
越智電機産業株式会社
- エ 工期
令和6年7月26日～令和7年3月14日
- オ 主管課
市民環境部 市民環境政策局 環境政策課
- カ 工事概要
今治衛生センター太陽光発電設備設置工事 一式
太陽電池モジュール（出力410W以上） 156枚
支持架台（傾斜角10°） 一式
パワーコンディショナ（3相 200V 25kw） 2台

計測制御装置（自家消費出力制御機能付） 1台
既存屋内型キュービクル改造 一式

(2) 書類調査における所見

計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理に関わる工事着手後の書類について調査を行った結果、概ね適切に書類が作成され、工事施工がなされていることが認められた。

(3) 現場施工状況調査における所見

現場確認を行った結果、概ね適切な工事施工がなされていることが認められた。

Ⅲ 今消総第8号 中央消防署仮眠室改修工事の内電気設備工事

(1) 工事の概要

ア 工事場所

今治市南宝来町二丁目1番地1

イ 請負金額

6,908,000円

ウ 請負業者

アイハラ電気有限公司

エ 工期

令和6年8月27日～令和7年3月14日

オ 主管課（工事担当課）

消防本部 総務課（建設部 都市政策局 建築住宅課）

カ 工事概要

仮眠室改修工事 一式

仮眠室撤去工事 一式

仮設仮眠室電気設備改修工事 一式

工事発生品処分費 一式

(2) 書類調査における所見

計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理に関わる工事着手後の書類について調査を行った結果、概ね適切に書類が作成され、工事施工がなされていることが認められた。

(3) 現場施工状況調査における所見

現場確認を行った結果、概ね適切な工事施工がなされていることが認められた。