

仕様書

案件番号	158		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和8年2月27日 午後3時	令和8年2月24日 正午	令和8年2月20日	市内業者

案件名 無停電電源装置

品名	無停電電源装置
数量単位	1台
規格等	<ol style="list-style-type: none">1. 給電方式は常時インバータ方式であること。2. 定格入力電圧は AC 100V であること。3. 電源コードのプラグ形状は NEMA 5-15P であること。4. 定格出力電圧は AC 100V であること。5. 出力容量は 1000VA/800W 以上であること。6. 出力コンセントの形状は、NEMA 5-15R×4 個以上有すること。7. 接続機器の消費電力負荷が 800W 時において停電が発生した場合、4 分間以上のバックアップ電源を保持できること。8. システムを止めることなく、バッテリー交換が可能であること。(ホットスワップ対応)9. EIA 規格の 19 インチラックに実装可能であり、実装用の部材を有すること。10. 筐体サイズ<ol style="list-style-type: none">① 2RU 以内② 外形寸法 W438mm×D378mm×H85mm 以内
付属品等	ラックマウントキットが添付されていること (機器台数 1 台分)
納入場所	未来デジタル課の指定する場所 (別宮町一丁目 4 番地 1 防災拠点施設機械棟 4 階 エレベータあり)
納入期限	令和 8 年 3 月 3 1 日
納入及び設置方法	設置調整不要
撤去及び処分方法	撤去処分なし
環境配慮に関する条件	特になし

参考物品	本体	オムロン製 BU100RS				
	付属品等	—				
同等品の可否	可			不可		
添付資料	—					
説明会	要			不要		
特記事項	メーカー標準保守が付帯していること。					
要求課	部署	未来デジタル課	担当者	佐伯	連絡先	0898 36-1509

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はFAX又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館7階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

R7・8年度入札参加資格申請（入力表B）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。

但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。

なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。