

# 仕 様 書

案件番号	33		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和8年5月22日 午後3時	令和8年5月18日 正午	令和8年5月15日	市内業者

## 案件名 エアコン (壁掛形)

品 名	エアコン (壁掛形)		
数量単位	1組 (1セット)		
規格等	セット内容: 室内ユニット (冷暖房)、室外ユニット、ワイヤレスリモコン 馬力: 3馬力 電源: 三相200V 2025年モデル以上 冷房能力: 7.1KW程度 暖房能力: 8.0KW程度 最大運転電流: 13.7A程度 室内: サイズ高さ365mm×幅1170mm×奥行き295mm程度 室外: サイズ高さ740mm×幅950mm×奥行き330 (+25) mm程度 省エネ対応品 (2015年省エネ法基準以上)		
付属品等	特になし		
納入場所	今治市朝倉ふるさと美術古墳館1階考古室 (今治市朝倉下甲898番地)		
納入期限	令和8年8月31日		
納入及び設置方法	組立及び配管材料費設置費を含む (設置箇所は別紙図面写真のとおり)		
撤去及び処分方法	特になし		
環境配慮に関する条件	特になし		
参考物品	本体	三菱電機(株)PKZ-ERMP80KL5 (2025年5月発売)	
	付属品等	-	
同等品の可否	可		不可
添付資料	設置箇所図面 (写真)		

説明会	要		不要			
特記事項	-					
要求課	部課	朝倉ふるさと 美術古墳館	担当者	横山	連絡先	(0898) 56-3754

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はFAX又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館7階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

R7・8年度入札参加資格申請（入力表B）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。

但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。

なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。


施設の概要

階	名称	面積	用途
1	本館2階建	50.54㎡	展示
	本館1階建	148.67㎡	展示
2	考古室	37.60㎡	展示
	収蔵庫	21.66㎡	展示
	事務室	14.44㎡	展示
	その他	21.66㎡	展示
	企画展示室1	93.88㎡	展示
	企画展示室2	43.32㎡	展示
	学習室	43.32㎡	展示
	吹抜	14.44㎡	展示
	ベンチ	56.82㎡	展示
	ホール	35.87㎡	展示
3	展示室	32.49㎡	展示
	事務室	21.66㎡	展示
	収蔵庫	75.65㎡	展示
	その他	75.65㎡	展示

○平面図

朝倉ふるさと美術館

【既設置空調機位置図】印



【考古室エアコン設置位置図】印



設置計画箇所



1 F 平面図

2 F 平面図



グランド側