

仕 様 書

案件番号	123		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和 8 年 7 月 31 日 午後 3 時	令和 8 年 7 月 27 日 正午	令和 8 年 7 月 24 日	市内業者

案件名 訓練用消火器

品 名	訓練用消火器		
数 量 単 位	13 本		
規 格 等	充填量：水 3.0L 総重量（空）：2.8 kg 放射距離：5～7 m 放射時間：約 28 秒		
付 属 品 等	なし		
納 入 場 所	消防本部予防課		
納 入 期 限	令和 8 年 9 月 30 日		
納 入 及 び 設 置 方 法	納品のみ		
撤 去 及 び 処 分 方 法	特になし		
環境配慮に 関する条件	特になし		
参 考 物 品	本 体	(株) 初田製作所 テスター 7	
	付属品等	-	
同 等 品 の 可 否	可		不可
添 付 資 料	別添のとおり		
説 明 会	要		不要
特 記 事 項	-		

物 件 詳 細 確 認 先	部 課	消防本部予防課	担当者	高井	連絡先	32-2751
------------------	-----	---------	-----	----	-----	---------

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はF A X又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館7階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

R 7・8年度入札参加資格申請（入力表B）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。

但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。


なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。

標準仕様書

作成2018.12

蓄圧式 消火訓練用放射器具 テスター7 ストップ付

◆構造図



使用方法



◆仕様

器 種 名	消火訓練用放射器具 テスター7
総 質 量 (空)	約2.8kg
全 高	約510mm
全 幅	約240mm
奥 行	約135mm
充 填 薬 剤	水3.0L
本 体 容 器	鉄製 t=1.4mm・内容積 4.8L
注 水 口 ・ 内 径	φ 25mm

放 射 時 間	約28秒 (20℃)
距 離	5~7m (20℃)
使用温度範囲	+5℃~+40℃
塗 色	赤色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホ ー ス	塩ビ製 (PVC) 約354mm
充 填 圧 力 値	N ₂ ガスまたは空気0.70~0.98MPa
ノ ズ ル	C3604 φ3.0mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆製 造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地

お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。