

仕 様 書

案件番号	143		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和8年9月11日 午後3時	令和8年9月7日 正午	令和8年9月4日	市内業者

案件名 エアコン

品 名	エアコン		
数 量 単 位	1 台		
規 格 等	製品外形寸法 高さ 250 mm×幅 798 mm×奥行き 255 mm程度・重量 9 kg程度 電源 単相 200V 50/60 Hz 冷房能力 4.0KW 暖房能力 5.0KW 壁掛け型セパレートタイプ		
付 属 品 等	リモコン、室外機、ドレンアップ、制御基盤		
納 入 場 所	吉海支所 1階 小会議室		
納 入 期 限	令和8年12月28日		
納 入 及 び 設 置 方 法	物品の梱包を解き、梱包材は納入業者が納入後速やかに引き取ること。 要求担当課の指示するところに設置し調整を行うこと。		
撤 去 及 び 処 分 方 法	既設天井エアコン2基の撤去処分はしない。		
環境配慮に 関する条件	特になし		
参 考 物 品	本 体	ダイキン工業㈱ S405ATEP-W	
	付属品等	リモコン 同上 ARC47BA110、室外機 同上 R406AEP ドレンアップ 同上 K-KDU571KS、制御基盤 同上 KRP067A41	
同 等 品 の 可 否	可		不可
添 付 資 料	設置場所		
説 明 会	要		不要

特記事項	納入前に担当者へ連絡すること。					
物件詳細 確認先	部課	吉海支所 住民サービス課	担当者	矢野	連絡先	0897-84-2111

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はFAX又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館7階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

R7・8年度入札参加資格申請（入力表B）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。

但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。

なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。

No.

1 階 小会議室



・ 枠内に取付

・ 既設の天井エアコン
2 基は撤去せず

No.



No.

余 白