

別表（第8条関係）

ブロック塀等の点検表

1. 補強コンクリートブロック造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2. 2 m以下である。	はい	いいえ
2 塀の厚さ	・高さ2m以下の塀においては10 cm以上である。 ・高さ2mを超え2.2m以下の塀においては15 cm以上である。	はい	いいえ
3 鉄筋	縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。	はい	いいえ
	塀内に径9 mm以上の鉄筋が縦横とも80 cm以内の間隔で入っている。	はい	いいえ
4 控え壁（高さが1.2 mを超える塀の場合）	塀の長さ3.4 m以内ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。	はい	いいえ
5 基礎	コンクリート造の基礎があり、根入れ深さは30 cm以上である。	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れない。	はい	いいえ
評価	6項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。		

2. 組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1. 2 m以下である。	はい	いいえ
2 塀の厚さ	十分ある。	はい	いいえ
3 控え壁	塀の長さ4 m以内ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。	はい	いいえ
4 基礎	基礎があり、根入れ深さは20 cm以上である。	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れない。	はい	いいえ
評価	5項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。		

※点検結果欄は、該当する項目に○印で記入し、点検できない又は該当しない内容がある場合は、斜線を記入してください。

3. 設置場所の確認

ブロック塀等の位置	所在地 今治市		
確認項目	確認内容	確認結果	
		適合	不適合
設置場所	避難路沿道等に面したものである。	はい	いいえ

(宛先) 今治市長  
上記のとおり報告します。

年 月 日

報告者（施工予定業者）  
住所  
氏名

上記内容について適正であることを確認しました。

年 月 日

確認者（市担当者）  
氏名