

工事成績採点の考査項目別運用表

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 トンネル工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 5 項目以上 …… a 該当 4 項目 …… b 該当 3 項目 …… c 該当 2 項目以下 …… d	
		土工事 (盛土・築堤工事等) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		切土工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> 法面の浮石除去等、表面が適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部には緩衝部等を設け、適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 施工面の木根等が確実に除去されている。 <input type="checkbox"/> 施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 残土等は適切に処理されている。		※ 該当 6 項目以上 …… a 該当 4・5項目 …… b 該当 3 項目 …… c 該当 2 項目以下 …… d	
		護岸・根固・水制工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせが良い、またはクラックが無い。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目無し …… d	
		鋼橋工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		地すべり防止工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録簿から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目無し …… d	

工事成績採点の考査項目別運用表

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ	舗装工事 □	<input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 5 項目以上 …… a 該当 4 項目 …… b 該当 3 項目 …… c 該当 2 項目以下 …… d	
		法面工事 □	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 植生、吹き付け等の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目無し …… d	
		基礎工工事 (地盤改良等を含む) □	<input type="checkbox"/> 土工関係の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部、天端仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録簿等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目無し …… d	
		コンクリート橋工事 (PC及びRRCを対象) □	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 支承部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 6 項目以上 …… a 該当 4・5項目 …… b 該当 3 項目 …… c 該当 2 項目以下 …… d	
		塗装工事 (工場塗装を除く) □	<input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		植栽工事 □	<input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固である。 <input type="checkbox"/> 植栽帯の全体的な美観が良い。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目無し …… d	

工事成績採点の考査項目別運用表

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a~dに○をつける。

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ	防護柵(網)工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 5 項目以上 a 該当 4 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d	
		標識工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。 <input type="checkbox"/> 標識の向き、角度、支柱の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 標識板、支柱に変色がない。 <input type="checkbox"/> 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な取扱いがしやすい。		※ 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d	
		区画線工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。 <input type="checkbox"/> 視認性が良い。 <input type="checkbox"/> 接着状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d	
		機械設備工事 (土木) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 仕上状態が良く、全体的な美観に優れている。 <input type="checkbox"/> 主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が優れている。 <input type="checkbox"/> 異常な振動、騒音がなく、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 公共物としての安全、環境、維持管理等への配慮が良い。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立等細部に渡る配慮が良い。		※ 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d	
		電気設備工事 照明設備工事 その他類似工事 (土木) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 構造物等にきめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 製作上の補修痕跡が無い。 <input type="checkbox"/> 全体的な取扱いがしやすい。		※ 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d	
		維持修繕工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 小構造物にも細心の注意が払われている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 3 項目以上 a 該当 2 項目 b 該当 1 項目 c 該当項目無し d	

工事成績採点の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

(検査員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ	通信設備工事 受変電設備工事 その他類似工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細やかな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 公共物としての安全、環境、維持、管理への配慮が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 製作上の補修痕跡が無い。 <input type="checkbox"/> 全体的な取扱いがしやすい。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		建築工事(新築) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上である。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で色調が均一で色むらが無い。 <input type="checkbox"/> 外構を含め全体的な美観が良好である。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		建築工事(改修) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連設備との調整がなされ全体に調和が良い仕上である。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好である。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目無し …… d	
		電気設備工事(建築) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調和がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態、性能が良好である。 <input type="checkbox"/> 使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		冷暖房衛生設備工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態、性能が良好である。 <input type="checkbox"/> 使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	

工事成績採点の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

(検査員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ	港湾築造工事 (海岸築造工事を含む) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 構造物等の通りが良い <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		港湾浚渫工事 (地盤改良工事を含む) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 施工後の表面及び底面等の全体的な仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 浚渫及び盛上がり等の土砂が適切に処理されている。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目無し …… d	
		ほ場整備工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 整地仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 営農に十分配慮された施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 水路や道路の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 法面仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 吸水渠、集水渠、水閘、排水口の配置がよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 6 項目以上 …… a 該当 4・5 項目 …… b 該当 3 項目 …… c 該当 2 項目以下 …… d	
		ため池工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 土工の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 土工の通りがよい。 <input type="checkbox"/> 土工の構造物等へのすりつけがよい。 <input type="checkbox"/> 吹き付け(植生、コンクリート等)の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌がよい。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りがよい。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 施設の通りがよい。(排水側溝、フェンス等) <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 9 項目以上 …… a 該当 7・8 項目 …… b 該当 5・6 項目 …… c 該当 4 項目以下 …… d	
		管水路工事 (バイブライン) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 管の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 付帯コンクリート構造物の肌がよい。 <input type="checkbox"/> 付帯コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 付帯コンクリート構造物にクラックがない。 <input type="checkbox"/> 舗装復旧面と既設舗装面との取り合わせが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 ※該当工種からの考査事項で考査し、最大考査項目は5項目とする。		※ 該当 5 項目以上 …… a 該当 4 項目 …… b 該当 3 項目 …… c 該当 2 項目以下 …… d	
		施設機械設備工事 (用排水ポンプ・構成付属品) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組み立ての均一性がよい。 <input type="checkbox"/> 製作上の補修痕跡がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な取扱いがしやすい。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目なし …… d	

工事成績採点の考査項目別運用表

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ	二次製品構造物等設置工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料の連結、かみ合わせがよい。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 6 項目以上 a 該当 4・5 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d	
		補強土壁工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 壁面材(コンクリート製品)の割れ・カケがない。 <input type="checkbox"/> 基礎上面の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d	
		林道工事(砂利道) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 切取・盛土法面の仕上げが良く、規定された法勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物等の肌が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の天端仕上げ、端部仕上げ等が良く、地山とのすり付けが良い。 <input type="checkbox"/> 植生、吹付け等の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> 路面仕上げ、敷砂利が良好に施工されており路面状況が良い。 <input type="checkbox"/> 排水施設の施工が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 6 項目以上 a 該当 4・5 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d	
		保育工事(本数調整伐) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 標準地設定が的確である。 <input type="checkbox"/> 全体が均質に施工されている。 <input type="checkbox"/> 伐採木の伐採高さが適切である。 <input type="checkbox"/> 伐採木の林内整理が適切である。 <input type="checkbox"/> 残在木を損傷していない。 <input type="checkbox"/> 有用な広葉樹種が残されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 6 項目以上 a 該当 4・5 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d	
		保育工事(枝落とし) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 標準地設定が的確である。 <input type="checkbox"/> 全体が均質に施工されている。 <input type="checkbox"/> 枝落としによる幹・枝座への損傷がない。 <input type="checkbox"/> 残枝長が適切である。 <input type="checkbox"/> 枯れ枝は全て切り落とされている。 <input type="checkbox"/> 枝等の林内整理が適切である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 6 項目以上 a 該当 4・5 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d	
		保育工事(下刈り) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全体が均質に施工されている。 <input type="checkbox"/> 刈り払い高さが低い。 <input type="checkbox"/> 刈り払い物の処置が良好である。 <input type="checkbox"/> 植栽木に損傷がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d	

工事成績採点の考査項目別運用表

(検査員)

〔記入方法〕該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ	漁礁設置工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 構造物の表面及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 沈設位置の精度が良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d	
		上水道工事(配水管、給水管、配水補修管工事) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキがない。 <input type="checkbox"/> 完工図、日報等が正確である。 <input type="checkbox"/> 埋め戻しが入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 漏水が無く通水状態が良い。 <input type="checkbox"/> 弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されている。 <input type="checkbox"/> 埋め戻し、路面復旧の状態がよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 7 項目以上 a 該当 5・6 項目 b 該当 4 項目 c 該当 3 項目以下 d	
		上水道工事(水道管添架工事) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキがない。 <input type="checkbox"/> 完工図、日報等が正確である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 接合個所に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 漏水が無く通水状態が良い。 <input type="checkbox"/> 弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 7 項目以上 a 該当 5・6 項目 b 該当 4 項目 c 該当 3 項目以下 d	
		上水道工事(弁室等築造工事、管工含む) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキがない。 <input type="checkbox"/> 完工図、日報等が正確である。 <input type="checkbox"/> 構造物に影響を与えるクラックがない。 <input type="checkbox"/> 埋め戻しが入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 漏水が無く通水状態が良い。 <input type="checkbox"/> 弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 7 項目以上 a 該当 5・6 項目 b 該当 4 項目 c 該当 3 項目以下 d	
		水管橋 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 表面に傷、錆、補修個所がない。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装組立の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 管の通りがよい。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌がよい。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りがよい。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 7 項目以上 a 該当 5・6 項目 b 該当 4 項目 c 該当 3 項目以下 d	

工事成績採点の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

(検査員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない場合	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ	下水道工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 管の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 内空面にクラック、傷がなく、補修の箇所がない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録から不可視部分のできばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> マンホールの組立が整っている。 <input type="checkbox"/> インパートにクラック等がなく、仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 埋め戻し、路面復旧の状態がよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 7 項目以上 …… a 該当 5・6項目 …… b 該当 4 項目 …… c 該当 3 項目以下 …… d	
		公園施設工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 施設構造物の肌、通り、取り等仕上げの状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施設の作動部が安全でかつ良好に作動する。 <input type="checkbox"/> 施設構造物の安全面の配慮が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な景観が良い。 <input type="checkbox"/> 上記以外で他工種の項目が確認できる事項		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		電線共同溝工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 路面とのすりつけが良い <input type="checkbox"/> 管路の導通性が良い <input type="checkbox"/> 管口の仕上げが良い <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 3 項目以上 …… a 該当 2 項目 …… b 該当 1 項目 …… c 該当項目 なし …… d	
		鋼橋工事 堰・水門等工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		解体工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 撤去跡が平坦に整地されている。 <input type="checkbox"/> 土中に撤去対象物や廃材がない。 <input type="checkbox"/> 周辺の道路、側溝、柵等に破損がない。 <input type="checkbox"/> 集水柵の閉鎖等が適切になされている。 <input type="checkbox"/> 一部撤去等において、存置部分との調整がなされ、全体に調和がよい仕上げである。 <input type="checkbox"/> 一部撤去等において、存置部分の仕上がりの状態が良好で色調も均一でむら等がない。 <input type="checkbox"/> その他 ※該当工種からの考察事項で考査し、最大考査項目は5項目とする。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	
		上記以外の工事 または 合併工事 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> きめ細かい施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： ※該当工種からの考察事項で考査し、最大考査項目は5項目とする。		※ 該当 4 項目以上 …… a 該当 3 項目 …… b 該当 2 項目 …… c 該当 1 項目以下 …… d	