

○フロン排出抑制法に係る第一種特定製品のとりまとめ一覧

施設名	対象製品	設置箇所	メーカー	型番	所有者	機器の圧縮機に 用いられる電動 機の定格出力	簡易点検	定期点検	使用冷媒	初期充填量 (封入量)
燧風苑	遺体冷蔵庫	霊安室	東芝キャリア空調 システムズ	CA-50AM1	今治市	0.4kw	必要	不要	R404A	0.365g
	空調設備 (GHP)	管理系統	ヤンマーエネルギー システム	GHP-1・2 YNZP355E2N	今治市	9.5kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	22.0kg
		炉室	ヤンマーエネルギー システム	GHP-3 YNZP280E2N	今治市	7.5kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	20.0kg