

○フロン排出抑制法に係る第一種特定製品のとりまとめ一覧

施設名	対象製品	設置箇所	メーカー	型番	所有者	機器の圧縮機に 用いられる電動 機の定格出力	簡易点検	定期点検	使用冷媒	初期充填量 (封入量)
大翔苑	空調設備	告別ホール・待合ロビー	日立	MAC-1 RAS-P450FS	今治市	3.0+4.4×2kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	16.0kg
		葬祭場	日立	MAC-2 RAS-P450FS	今治市	3.0+4.4×2kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	16.0kg
		収骨室・炉前ホール	日立	MAC-3 RAS-P355FS	今治市	3.0+3.0×2kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	13.0kg
		待合(1)(2)	日立	MAC-4 RAS-P280FS	今治市	3.0kw+3.75kw	必要	不要	R407C	11.5kg
		ホワイエ	日立	PA-1 RAS-P224HRR	今治市	3.0kw+3.0kw	必要	不要	R407C	10.0kg
		事務室	日立	PA-1 RAC-P36DNX2	今治市	1.0kw	必要	不要	R410A	1.40kg
		作業員室	日立	PA-1 RAC-P36DNX2	今治市	1.0kw	必要	不要	R410A	1.40kg
		和室(3)	日立	RAS- NP140HVP	今治市	3.0kw	必要	不要	R410A	3.6kg
		僧侶控室	日立	RAS-AJ22G	今治市	0.6kw	必要	不要	R32A	0.5kg