

別表 1

自主検査表（日常） ____月

検査実施者〇〇〇〇

日	曜日	検 査 項 目							
		ガス器具の劣・損傷等	建物内（外）の清掃状況	電気器具の配線劣化・損傷状況	火気設備・器具の状況	吸い殻の片づけ	通路・階段等の維持管理	火気使用終了確認	その他
1									
2		別表１・２については、各々の対象物の状況に応じて検査項目を追加及び削除してください。							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

（備考） 検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。

防火管理者確認	
---------	--

別表 2

自主検査表（定期）

実 施 項 目		確 認 箇 所		確認結果	
建 物 構 造	(1) 柱・はり・壁・床	コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。			
	(2) 天 井	仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。			
	(3) 窓枠・サッシ・ガラス	窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。			
	(4) 外壁・ひさし・パラペット	貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。			
避 難 施 設	(1) 避難通路	①避難通路の幅員が確保されているか。 ②避難上支障となる物品等を置いていないか。			
	(2) 階 段	階段室に物品が置かれていないか。			
	(3) 避難階の避難口	①扉の開放方向は避難上支障ないか。 ②避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ③避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。			
火 気 設 備 器 具	使用している火気設備の使用上の注意点等を記入 (厨房設備、コンロ、給湯設備、ストーブなど)				
電 気 設 備	使用している電気設備の使用上の注意点等を記入 (変電設備、電気器具など)				
そ の 他					
検査実施者氏名		検査実施日	検査実施者氏名	検査実施日	防火管理者確認
_____		年 月 日	_____	年 月 日	
_____		年 月 日	_____	年 月 日	

（備考） 検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。

別表 3 は

中規模消防計画 別表 記入例（別表 9）

を確認してください。

別表 4 と準備シートは

今治市消防本部ホームページ内

「様式ダウンロード」→消防訓練の記入例を
確認してください。