

ガソリンの貯蔵取扱いチェックリスト

		チェック項目	チェック欄		
ガソリンの貯蔵取扱い	□有	①	ガソリン携行缶等の容器は消防法令に適合した金属製容器を使用しているか		
			容器には危険物の品名、危険等級、化学名、数量、火気厳禁の表示があるか		
			容器に表示されている容量以上のガソリンを入れていないか		
			容器は腐食劣化していないか		
		②	容器は密栓しているか		
		③	容器は火気や高温部から離れた場所に保管しているか(注1)		
		④	容器は直射日光の当たらない通風、換気の良い場所に保管しているか		
		⑤	容器を保管する場合の静電気対策を講じているか(金属製容器の使用、容器を地盤面に置く等)		
	取扱い		⑥	容器を開ける前に圧力調整弁を緩め容器を減圧する等、取扱説明書等に記載された容器の操作方法を実施しているか	
			⑦	発電機等に注油する場合には発電機等を停止しているか	
			⑧	発電機等への注油は火気や高温部から離れた場所でおこなっているか(注2)	
			⑨	発電機等への注油は直射日光の当たらない通風、換気の良い場所でおこなっているか	
			⑩	発電機等へ注油する場合の静電気対策を講じているか(発電機、容器を地盤面に置く等)	
			⑪	ガソリン使用機器の取扱説明書等に記載された安全上の留意事項を厳守しているか	
	□無				

(注1) 現場の状況に応じ、出来るだけ離れた場所に保管する。(最低3m以上)

(注2) 現場の状況に応じ、出来るだけ離れた場所で注油する。(最低3m以上)