

露店等防火安全対策チェックリスト (炭等の**固体燃料**を使用する火気器具用)

催しの名称		開設場所		
露店等の種類		調査日時	令和 年 月 日 時 分 ~ 時 分	
火気器具の種類				
出店者等の氏名		連絡先		
チェック項目			チェック欄	
火気器具の使用	□有	火気使用器具 (固体燃料を使用する器具) 火災予防条例の基準	建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な離隔距離を保っているか(注)	
			可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用しているか	
			地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用しているか	
			地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用しているか	
			不燃性の床上又は台上で使用しているか	
			故障し、又は破損したものを使用していないか	
			本来の使用目的以外に使用する等、不適当な使用をしていないか	
			本来の使用燃料以外の燃料を使用していないか	
			器具の周囲は、整理清掃されており、燃料その他の可燃物がみだりに放置されていないか	
			適応する消火器を準備しているか	
□無				

(注) 離隔距離は条例別表第3に掲げる距離又は火気器具の取扱説明書等に記載されている距離とする。
(※現場の状況等により上方を1m以上、側方、前方、後方を30cm以上の距離とすることができる。)