今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

①高橋浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月15日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.25											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.004											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.005											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200	6											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	34											
40	蒸発残留物	mg/L	500	75											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.7											
47	pH値		5.8～8.6	7.4											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

②高橋浄水場系統給水栓（高橋配水系統－古国分）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月15日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.23											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.007											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.009											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.012											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200	6											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	36											
40	蒸発残留物	mg/L	500	75											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5											
47	pH値		5.8～8.6	7.4											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

③馬越浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月15日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.24											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200	5											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	37											
40	蒸発残留物	mg/L	500	77											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5											
47	pH値		5.8～8.6	7.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

④馬越浄水場系統給水栓（馬越配水系統－中堀）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月15日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.24											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.002											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200	5											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	40											
40	蒸発残留物	mg/L	500	79											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5											
47	pH値		5.8～8.6	7.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑤桜井浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月15日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.35											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	8											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200	6											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	94											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4											
47	pH値		5.8～8.6	7.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑥桜井浄水場系統給水栓（桜井配水系統－桜井）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月15日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.36											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.002											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.006											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	8											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200	6											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	92											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4											
47	pH値		5.8～8.6	7.5											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑦馬越浄水場系統給水栓（小島配水系統－小島）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月8日												
1	一般細菌	1mL中	100	0												
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.7												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.23												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満												
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満												
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.003												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001												
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.006												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5												
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	38												
40	蒸発残留物	mg/L	500	71												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満												
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満												
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満												
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4												
47	pH値		5.8～8.6	7.6												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5	1未満												
51	濁度	度	2	0.1未満												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4												

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑧馬越浄水場系統給水栓（馬島配水系統－馬島）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月8日												
1	一般細菌	1mL中	100	0												
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.7												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.24												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満												
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.11												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満												
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.004												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001												
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.007												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満												
38	塩化物イオン	mg/L	200	4												
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	38												
40	蒸発残留物	mg/L	500	72												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満												
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満												
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満												
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4												
47	pH値		5.8～8.6	7.7												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5	1未満												
51	濁度	度	2	0.1未満												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5												

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑨馬越浄水場系統給水栓（波方配水系統－宮崎）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月10日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	5											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.3											
47	pH値		5.8～8.6	7.4											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑩高橋浄水場系統給水栓（大西配水系統－別府）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月10日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	6											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4											
47	pH値		5.8～8.6	7.8											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑪峠浄水場系統給水栓（峠配水系統－朝倉上）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月3日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	7											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4											
47	pH値		5.8～8.6	7.4											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4											

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑫荒屋敷浄水場系統給水栓（荒屋敷配水系統－古谷）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月3日											
1	一般細菌	1mL中	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	7											
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4											
47	pH値		5.8～8.6	7.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4											

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（高橋浄水場系統－高橋浄水場）

令和7年度

番号	項目名	単位	10月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

					10月実施予定	
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

			10月実施予定
	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（馬越浄水場系統－馬越浄水場）

令和7年度

番号	項目名	単位	10月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

			4月15日	7月実施予定	10月実施予定	1月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（桜井浄水場系統－町谷水源地）

令和7年度

番号	項目名	単位	10月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

					10月実施予定	
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

	クリプトスポリジウム	
	ジアルジア	

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（桜井浄水場系統－桜井第1水源地）

令和7年度

番号	項目名	単位	10月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

					10月実施予定	
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

	クリプトスポリジウム	
	ジアルジア	

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（桜井浄水場系統－桜井第2水源地）

令和7年度

番号	項目名	単位	10月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

					10月実施予定	
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

	クリプトスポリジウム	
	ジアルジア	

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（桜井浄水場系統－桜井浄水場）

令和7年度

番号	項目名	単位	10月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

			4月15日	7月実施予定	10月実施予定	1月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（峠浄水場系統－峠浄水場）

令和7年度

番号	項目名	単位	9月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

			9月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		
	嫌気性芽胞菌	100mL中	

			10月実施予定
	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（荒屋敷浄水場系統－荒屋敷浄水場）

令和7年度

番号	項目名	単位	9月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ベンゼン	mg/L	
21	塩素酸	mg/L	
22	クロロ酢酸	mg/L	
23	クロロホルム	mg/L	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	
26	臭素酸	mg/L	
27	総トリハロメタン	mg/L	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	
30	ブロモホルム	mg/L	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄及びその化合物	mg/L	
35	銅及びその化合物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩化物イオン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸発残留物	mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	
42	ジェオスミン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	
45	フェノール類	mg/L	
46	有機物（TOCの量）	mg/L	
47	pH値		
48	味		
49	臭気		
50	色度	度	
51	濁度	度	

			9月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		
	嫌気性芽胞菌	100mL中	

			10月実施予定
	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		