

①高橋浄水場(浄水:浄水施設出口)

--	--

番号	項目名	単位	基準値	4月15日	5月22日										
1	一般細菌	1mL中	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満	—										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6	—										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.25	—										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.004	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	—										
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.005	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	—										
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	—										
30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6	—										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200	6	7										
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	34	—										
40	蒸発残留物	mg/L	500	75	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満	—										
42	ジオキシミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001										
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満	—										
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.7	0.7										
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4										
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6										

原水試験結果(高橋浄水場系統－高橋浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定		
1	一 般 細 菌	1ml中			
2	大 腸 菌				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
14	四 塩 化 炭 素	mg/L			
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
20	ベ ン ゼ ン	mg/L			
21	塩 素 酸	mg/L			
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L			
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
26	臭 素 酸	mg/L			
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L			
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L			
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L			
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			
37	マンガン及びその化合物	mg/L			
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L			
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L			
40	蒸 発 残 留 物	mg/L			
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L			
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L			
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L			
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L			
47	p H 値				
48	味				
49	臭	気			
50	色	度 度			
51	濁	度 度			

					10月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

			10月実施予定		
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム				
	ジ ア ル ジ ア				

原水試験結果(馬越浄水場系統－馬越浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			4月15日	7月実施予定	10月実施予定	1月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(桜井浄水場系統一町谷水源地)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

					10月実施予定	
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

	ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第1水源地)

令和7年度

番号	項	目	名	単 位	10月実施予定	
1	一	般	細 菌	1ml中		
2	大	腸	菌			
3	カドミウム及びその化合物			mg/L		
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			mg/L		
9	亜 硝 酸 態 窒 素			mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L		
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
14	四 塩 化 炭 素			mg/L		
15	1,4- ジ オ キ サ ン			mg/L		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
20	ベ ン ゼ ン			mg/L		
21	塩 素		酸	mg/L		
22	ク ロ ロ 酢		酸	mg/L		
23	ク ロ ロ ホ ル ム			mg/L		
24	ジ ク ロ ロ 酢		酸	mg/L		
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
26	臭 素		酸	mg/L		
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			mg/L		
28	ト リ ク ロ ロ 酢		酸	mg/L		
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
30	ブ ロ モ ホ ル ム			mg/L		
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			mg/L		
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物			mg/L		
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
35	銅 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
36	ナトリウム及びその化合物			mg/L		
37	マンガン及びその化合物			mg/L		
38	塩 化 物 イ オ ン			mg/L		
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）			mg/L		
40	蒸 発 残 留 物			mg/L		
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
42	ジ エ オ ス ミ ン			mg/L		
43	2－メチルイソボルネオール			mg/L		
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
45	フ ェ ノ ー ル 類			mg/L		
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）			mg/L		
47	p H		値			
48	味					
49	臭		気			
50	色		度	度		
51	濁		度	度		

					10月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第2水源地)

令和7年度

番号	項	目	名	単 位	10月実施予定	
1	一	般	細 菌	1ml中		
2	大	腸	菌			
3	カドミウム及びその化合物			mg/L		
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			mg/L		
9	亜 硝 酸 態 窒 素			mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L		
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
14	四 塩 化 炭 素			mg/L		
15	1,4- ジ オ キ サ ン			mg/L		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
20	ベ ン ゼ ン			mg/L		
21	塩 素 酸			mg/L		
22	ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
23	ク ロ ロ ホ ル ム			mg/L		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
26	臭 素 酸			mg/L		
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			mg/L		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
30	ブ ロ モ ホ ル ム			mg/L		
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			mg/L		
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物			mg/L		
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
35	銅 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
36	ナトリウム及びその化合物			mg/L		
37	マンガン及びその化合物			mg/L		
38	塩 化 物 イ オ ン			mg/L		
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）			mg/L		
40	蒸 発 残 留 物			mg/L		
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
42	ジ エ オ ス ミ ン			mg/L		
43	2－メチルイソボルネオール			mg/L		
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
45	フ ェ ノ ー ル 類			mg/L		
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）			mg/L		
47	p H 値					
48	味					
49	臭		気			
50	色		度 度			
51	濁		度 度			

					10月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			4月15日	7月実施予定	10月実施予定	1月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(峠浄水場系統－峠浄水場)

令和7年度

番号	項	目	名	単 位	9月実施予定
1	一	般	細 菌	1ml中	
2	大	腸	菌		
3	カドミウム及びその化合物			mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素			mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
14	四 塩 化 炭 素			mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン			mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L	
20	ベ ン ゼ ン			mg/L	
21	塩 素 酸			mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸			mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム			mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L	
26	臭 素 酸			mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム			mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	
37	マンガン及びその化合物			mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン			mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）			mg/L	
40	蒸 発 残 留 物			mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン			mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール			mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類			mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）			mg/L	
47	p H 値				
48	味				
49	臭		気		
50	色		度 度		
51	濁		度 度		

			9月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(荒屋敷浄水場系統－荒屋敷浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			9月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		