

①高橋浄水場(浄水:浄水施設出口)

--	--

番号	項目名	単位	基準値	4月15日	5月22日	6月19日									
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6	—	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.25	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.004	—	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	—	—									
25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1	0.001未満	—	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.005	—	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	—	—									
30	ブromoholm	mg/L	0.09	0.001未満	—	—									
31	ホルムアルデhid	mg/L	0.08	0.008未満	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6	—	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	6	7	7									
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	34	—	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	75	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満	—	—									
42	ジェオsmín	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満	—	—									
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.7	0.7	0.6									
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.4									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.5									

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑫荒屋敷浄水場系統給水栓（荒屋敷配水系統－古谷）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日								
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	1.3								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.32								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.005								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満								
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.001								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.008								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.004								
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.002								
30	ブromホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	7								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満								
38	塩化物イオン	mg/L	200	7	7	7								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	37								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	80								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満								
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満								
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4	0.3	0.5								
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.0	6.9								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3								

原水試験結果(高橋浄水場系統－高橋浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

				10月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(馬越浄水場系統－馬越浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			4月15日	7月実施予定	10月実施予定	1月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(桜井浄水場系統一町谷水源地)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

					10月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

	ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第1水源地)

令和7年度

番号	項	目	名	単 位	10月実施予定	
1	一	般	細 菌	1ml中		
2	大	腸	菌			
3	カドミウム及びその化合物			mg/L		
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			mg/L		
9	亜 硝 酸 態 窒 素			mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L		
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
14	四 塩 化 炭 素			mg/L		
15	1,4-ジ オ キ サ ン			mg/L		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
20	ベ ン ゼ ン			mg/L		
21	塩 素 酸			mg/L		
22	ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
23	ク ロ ロ ホ ル ム			mg/L		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
26	臭 素 酸			mg/L		
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			mg/L		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
30	ブ ロ モ ホ ル ム			mg/L		
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			mg/L		
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物			mg/L		
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
35	銅 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
36	ナトリウム及びその化合物			mg/L		
37	マンガン及びその化合物			mg/L		
38	塩 化 物 イ オ ン			mg/L		
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）			mg/L		
40	蒸 発 残 留 物			mg/L		
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
42	ジ エ オ ス ミ ン			mg/L		
43	2－メチルイソボルネオール			mg/L		
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
45	フ ェ ノ ー ル 類			mg/L		
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）			mg/L		
47	p H 値					
48	味					
49	臭		気			
50	色		度 度			
51	濁		度 度			

					10月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第2水源地)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

				10月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			4月15日	7月実施予定	10月実施予定	1月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(峠浄水場系統－峠浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			9月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(荒屋敷浄水場系統－荒屋敷浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			9月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		