

今治市上下水道部玉川事業所-（水質検査結果）

① 龍岡浄水場系統給水栓（龍岡配水系統－玉川町三反地）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月17日	5月20日	6月12日	7月17日	8月19日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.5	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.32	—	—	0.28							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.14							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.004	—	—	0.005							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001							
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.006	—	—	0.009							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—	0.003							
30	ブromホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	6	—	—	5							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/L	200	4	3	3	4	3							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	35	—	—	—							
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	66	—	—	—							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	5未満							
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4							
47	pH値		5.8～8.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4							
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3							

今治市上下水道部玉川事業所-(水質検査結果)

② 八幡浄水場系統給水栓(八幡配水系統－玉川町小鴨部)

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月17日	5月20日	6月12日	7月17日	8月19日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.7	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.28	—	—	0.24							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001							
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.002							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001							
30	ブromモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	7	—	—	7							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/L	200	5	4	4	6	5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	45	—	—	—							
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	79	—	—	100							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
46	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3							
47	pH 値		5.8～8.6	7.0	7.0	6.9	6.8	6.6							
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2							

原水試験結果(龍岡浄水場系統－龍岡水源地)

令和7年度

番号	項	目	名	単 位	11月実施予定	
1	一	般	細 菌	1ml中		
2	大	腸	菌			
3	カドミウム及びその化合物			mg/L		
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			mg/L		
9	亜 硝 酸 態 窒 素			mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L		
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
14	四 塩 化 炭 素			mg/L		
15	1,4- ジ オ キ サ ン			mg/L		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
20	ベ ン ゼ ン			mg/L		
21	塩 素 酸			mg/L		
22	ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
23	ク ロ ロ ホ ル ム			mg/L		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
26	臭 素 酸			mg/L		
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			mg/L		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
30	ブ ロ モ ホ ル ム			mg/L		
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			mg/L		
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物			mg/L		
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
35	銅 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
36	ナトリウム及びその化合物			mg/L		
37	マンガン及びその化合物			mg/L		
38	塩 化 物 イ オ ン			mg/L		
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）			mg/L		
40	蒸 発 残 留 物			mg/L		
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
42	ジ エ オ ス ミ ン			mg/L		
43	2－メチルイソボルネオール			mg/L		
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
45	フ ェ ノ ー ル 類			mg/L		
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）			mg/L		
47	p H 値					
48	味					
49	臭		気			
50	色		度 度			
51	濁		度 度			

					11月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

			10月実施予定			
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(八幡浄水場系統－八幡水源地)

令和7年度

番号	項	目	名	単 位	11月実施予定
1	一	般	細 菌	1ml中	
2	大	腸	菌		
3	カドミウム及びその化合物			mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素			mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
14	四 塩 化 炭 素			mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン			mg/L	
16	シス-1,2- ジクロロエチレン及び トランス-1,2- ジクロロエチレン			mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L	
20	ベ ン ゼ ン			mg/L	
21	塩 素 酸			mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸			mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム			mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L	
26	臭 素 酸			mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム			mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物			mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	
37	マンガン及びその化合物			mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン			mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）			mg/L	
40	蒸 発 残 留 物			mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン			mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール			mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類			mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）			mg/L	
47	p H 値				
48	味				
49	臭		気		
50	色		度 度		
51	濁		度 度		

			5月20日	8月19日	11月実施予定	2月実施予定
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）		検出されず	検出されず		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0	0		

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					