

今治市上下水道部越智諸島事業所- (水質検査結果)

①台浄水場系統給水栓(伯方島配水系統－伯方町有津)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日									
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	0.7									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.39									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.23									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.013									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.001									
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.019									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.007									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.005									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.04									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	12									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	12	13	13									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	20									
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	74									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満									
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満									
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.9	1.2	1.0									
48	pH 値		5.8 ～ 8.6	7.2	7.0	7.1									
49	味		臭い なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		臭い なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.2									

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン―スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部越智諸島事業所- (水質検査結果)

②宮浦浄水場系統給水栓(宮浦配水系統－大三島町宮浦)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日									
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	0.6									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.40									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.003									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.008									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.003									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.07									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	12									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	11	10	10									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	26									
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	95									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満									
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.6									
48	pH 値		5.8～8.6	6.6	6.6	6.5									
49	味		臭いなし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		臭いなし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5	1	1	1未満									
52	濁度	度	2	0.2	0.1	0.1									
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2									

※正式名称 ペルフルオロ(オクタンー---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部越智諸島事業所- (水質検査結果)

③井口浄水場系統給水栓(井口配水系統－上浦町井口)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日									
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	2.9									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.37									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.17									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.003									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.007									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.002									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	14									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	10	10	10									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	44									
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	152									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満									
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.5	0.8	0.7									
48	pH 値		5.8～8.6	6.7	6.6	6.5									
49	味		臭い・異臭	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		臭い・異臭	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2									

※正式名称 ペルフルオロ(オクタンー---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

原水試験結果（台浄水場系統－台浄水場）

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	6月23日
1	一 般 細 菌	1ml中	54
2	大 腸 菌		検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.005
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.44
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満
22	塩 素 酸	mg/L	－
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	－
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	－
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	－
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	－
27	臭 素 酸	mg/L	－
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	－
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	－
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	－
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	－
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	－
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.045
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	18
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	74
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.002未満
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	2.6
48	p H 値		7.2
49	味		－
50	臭	気	藻臭
51	色 度	度	6
52	濁 度	度	1.5

※正式名称 ベルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びベルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

		6月23日			
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）		検出		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0		

		10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム	
	ジ ア ル ジ ア	

原水試験結果（台浄水場系統一台取水井）

令和8年度

番号	項目名	単位	6月23日
1	一般細菌	1ml中	1
2	大腸菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.47
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	—
23	クロロ酢酸	mg/L	—
24	クロロホルム	mg/L	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.04
36	銅及びその化合物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	23
41	蒸発残留物	mg/L	84
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
43	ジエオスミン	mg/L	0.000001未満
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満
47	有機物（TOCの量）	mg/L	0.5
48	pH値		6.5
49	味		—
50	臭気		異常なし
51	色度	度	1未満
52	濁度	度	0.2

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン―スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

			6月23日			
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

			10月実施予定
	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

原水試験結果（宮浦浄水場系統－宮浦浄水場）

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	6月23日
1	一 般 細 菌	1ml中	6
2	大 腸 菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.40
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満
22	塩 素 酸	mg/L	－
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	－
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	－
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	－
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	－
27	臭 素 酸	mg/L	－
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	－
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	－
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	－
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	－
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	－
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03未満
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	7
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	27
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	110
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.002未満
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	0.5
48	p H 値		6.3
49	味		－
50	臭	気	異常なし
51	色	度 度	1未満
52	濁	度 度	0.2

※正式名称 ベルフルオロ（オクタン－－スルホン酸）（別名PFOS）及びベルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

			6月23日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(井口浄水場系統ー井口浄水場)

令和8年度

番号	項目名	単位	6月23日
1	一般細菌	1ml中	11
2	大腸菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.0
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.39
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	ー
23	クロロ酢酸	mg/L	ー
24	クロロホルム	mg/L	ー
25	ジクロロ酢酸	mg/L	ー
26	ジブromクロロメタン	mg/L	ー
27	臭素酸	mg/L	ー
28	総トリハロメタン	mg/L	ー
29	トリクロロ酢酸	mg/L	ー
30	ブromジクロロメタン	mg/L	ー
31	ブromホルム	mg/L	ー
32	ホルムアルデヒド	mg/L	ー
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.05
36	銅及びその化合物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40
41	蒸発残留物	mg/L	150
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
43	ジエオスミン	mg/L	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満
47	有機物(TOC の量)	mg/L	0.3
48	p H 値		6.4
49	味		ー
50	臭	気	異常なし
51	色	度 度	1未満
52	濁	度 度	0.2

※正式名称 ベルフルオロ(オクタンーースルホン酸) (別名PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月23日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大腸菌(指標菌検査)		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		