

今治市上下水道部今治事業所-(水質検査結果)

①高橋浄水場(浄水:浄水施設出口)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月14日	5月21日	6月18日	7月21日	8月20日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	0.6	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.24	—	—	0.18	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—	0.06未満	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.003	—	—	0.006	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.004	—	—	0.008	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.004	—							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	—	—	0.002	—							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	—	—	0.05	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6	—	—	5	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	5	6	6	6	6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	31	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	73	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6							
48	pH 値		5.8 ~ 8.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

②高橋浄水場系統給水栓（高橋配水系統－古国分）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月14日	5月21日	6月18日	7月21日	8月20日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	0.6	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.24	—	—	0.18	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—	0.06未満	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.007	—	—	0.012	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.009	—	—	0.015	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006	—	—	0.009	—							
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	—	—	0.003	—							
31	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	—	—	0.05	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6	—	—	6	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	6	6	6	6	6							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	30	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	68	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5							
48	pH値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン－－－スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

③馬越浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月14日	5月21日	6月18日	7月21日	8月20日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	0.8	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.25	—	—	0.26	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—	0.06未満	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
31	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満	—	—	0.02未満	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6	—	—	6	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	4	4	4	4	5							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	36	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	68	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン－－－スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

④馬越浄水場系統給水栓（馬越配水系統－中堀）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月14日	5月21日	6月18日	7月21日	8月20日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	0.8	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.26	—	—	0.26	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—	0.06未満	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.002	—	—	0.002	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—	—	0.001	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.003	—	—	0.005	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	—	—	0.002	—							
31	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満	—	—	0.02未満	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6	—	—	6	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	4	4	4	4	5							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	35	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	72	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3							
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑤桜井浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月14日	5月21日	6月18日	7月21日	8月20日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	1.2	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.37	—	—	0.39	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—	0.06未満	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
31	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満	—	—	0.02未満	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	8	—	—	8	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	5	5	5	5	6							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	42	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	100	—	—	85	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4							

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン－－－スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）
⑥桜井浄水場系統給水栓（桜井配水系統－桜井）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月14日	5月21日	6月18日	7月21日	8月20日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	1.3	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.37	—	—	0.39	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—	0.06	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.003	—	—	0.007	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	—	—	0.002	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.008	—	—	0.013	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	—	—	0.004	—							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満	—	—	0.02未満	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	8	—	—	7	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	6	5	6	6	6							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	41	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	99	—	—	94	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑦馬越浄水場系統給水栓（小島配水系統－小島）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月7日	5月14日	6月4日	7月7日	8月12日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	0.8	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.25	—	—	0.26	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	—	—	0.06	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.005	—	—	0.009	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	—	—	0.002	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.009	—	—	0.015	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.004	—							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	—	—	0.004	—							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満	—	—	0.02未満	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7	—	—	6	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	5	4	5	4	5							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	39	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	85	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1							

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン－－－スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑧馬越浄水場系統給水栓（馬島配水系統－馬島）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月7日	5月14日	6月4日	7月7日	8月12日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	0.00005未満	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	0.004未満	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	0.9	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.26	—	—	0.26	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	—	—	0.1未満	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.09	—	—	0.11	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.007	—	—	0.010	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	—	—	0.003未満	—							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	—	—	0.001	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.010	—	—	0.014	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	—	—	0.004	—							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	—	—	0.003	—							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満	—	—	0.001未満	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	—	—	0.008未満	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02未満	—	—	0.02未満	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03未満	—	—	0.03未満	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.05未満	—	—	0.05未満	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7	—	—	7	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	5	5	5	5	5							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	40	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	88	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	0.02未満	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	0.000001未満	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	0.0005未満	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑨馬越浄水場系統給水栓（波方配水系統－宮崎）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月12日	6月2日	7月9日	8月4日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.27	—	—	0.25							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.08							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.003	—	—	0.003							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.002							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.006	—	—	0.008							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—	0.003							
31	ブromホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	7	—	—	7							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
39	塩化物イオン	mg/L	200	4	4	4	4	4							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	43	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	75	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3							
48	pH値		5.8～8.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑩高橋浄水場系統給水栓（大西配水系統－別府）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月12日	6月2日	7月9日	8月4日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.7	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.22	—	—	0.19							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.13	—	—	0.12							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.016	—	—	0.020							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.019	—	—	0.026							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.014	—	—	0.013							
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—	0.005							
31	ブromホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.03	—	—	0.05							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	6	—	—	6							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
39	塩化物イオン	mg/L	200	6	6	7	7	6							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	33	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	67	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5							
48	pH値		5.8～8.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-(水質検査結果)

⑪峠浄水場系統給水栓(峠配水系統－朝倉上)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月2日	7月2日	8月6日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	0.4	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.30	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満	—	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満	—	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06未満	—	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.006	—	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—	—							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.009	—	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.004	—	—							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.003	—	—							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満	—	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満	—	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	7	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	7	7	7	7	8							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	25	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	64	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満	—	—							
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3							
48	pH 値		5.8～8.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4							

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑫荒屋敷浄水場系統給水栓（荒屋敷配水系統－古谷）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月2日	7月2日	8月6日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	1.3	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.41	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満	—	—							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満	—	—							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06未満	—	—							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.003	—	—							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—	—							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.002	—	—							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.008	—	—							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	—	—							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.002	—	—							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001	—	—							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満	—	—							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	8	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	7	8	7	7	8							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	39	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	87	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—							
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満	—	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.2	6.7	6.9	6.8	6.8							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2							

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン－－－スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

原水試験結果(高橋浄水場系統－高橋浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭 気		
51	色 度	度	
52	濁 度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

				10月実施予定	
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(馬越浄水場系統－馬越浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭 気		
51	色 度	度	
52	濁 度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			4月14日	7月21日	10月実施予定	1月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず	検出されず		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0	0		

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

原水試験結果(桜井浄水場系統一町谷水源地)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2 -メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭 気		
51	色 度	度	
52	濁 度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

				10月実施予定	
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第1水源地)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭 気		
51	色 度	度	
52	濁 度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

				10月実施予定	
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第2水源地)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭 気		
51	色 度	度	
52	濁 度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

				10月実施予定	
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(桜井浄水場系統ー桜井浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	10月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭 気		
51	色 度	度	
52	濁 度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタンー---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			4月14日	7月21日	10月実施予定	1月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず	検出されず		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0	0		

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(峠浄水場系統－峠浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭 気		
51	色 度	度	
52	濁 度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			9月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

今治市上下水道部今治事業所- (水質試験結果)

原水試験結果(荒屋敷浄水場系統－荒屋敷浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭	気	
51	色	度 度	
52	濁	度 度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン―スルホン酸) (別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			9月実施予定
	大 腸 菌（ 指 標 菌 検 査 ）		
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		