今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

①高田浄水場・旭町浄水場系統給水栓（高田・旭町配水系統－菊間町浜）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月16日	5月19日	6月11日	7月16日	8月19日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.9	—	—	2.1							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.35	—	—	0.37							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.09							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—	—	0.005							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—	0.003							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.008	—	—	0.013							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—	0.005							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	12	—	—	11							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
39	塩化物イオン	mg/L	200	11	11	10	9	10							
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	86	—	—	79							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	180	—	—	170							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8							
48	pH値		5.8～8.6	7.0	7.0	6.9	6.7	6.9							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

②亀岡浄水場系統給水栓（亀岡配水系統－菊間町佐方）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月16日	5月19日	6月11日	7月16日	8月19日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.5	—	—	1.9							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.38	—	—	0.42							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.09							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.003	—	—	0.007							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—	0.003							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.009	—	—	0.015							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.004							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.004	—	—	0.005							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	16	—	—	15							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
39	塩化物イオン	mg/L	200	14	13	13	10	11							
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	90	—	—	85							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	190	—	—	180							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2							
48	pH値		5.8～8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1	1							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

③西山浄水場系統給水栓（西山配水系統－菊間町長坂）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月16日	5月19日	6月11日	7月16日	8月19日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001	—	—	0.001							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.5	—	—	1.7							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.27	—	—	0.27							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.09							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—	—	0.003							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—	0.003							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—	—	0.010							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—	0.003							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	13	—	—	14							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
39	塩化物イオン	mg/L	200	6	6	6	6	6							
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	57	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	130	—	—	130							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.7							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2							

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部菊間事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（高田浄水場系統－高田浄水場）

令和8年度

番号	項目名	単位	9月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	
22	塩素酸	mg/L	
23	クロロ酢酸	mg/L	
24	クロロホルム	mg/L	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	
27	臭素酸	mg/L	
28	総トリハロメタン	mg/L	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	
31	ブロモホルム	mg/L	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄及びその化合物	mg/L	
36	銅及びその化合物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩化物イオン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸発残留物	mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	
43	ジェオスミン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	
46	フェノール類	mg/L	
47	有機物（TOCの量）	mg/L	
48	pH値		
49	味		
50	臭気		
51	色度	度	
52	濁度	度	

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

				9月実施予定		
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

			10月実施予定
	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部菊間事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（旭町浄水場系統－旭町浄水場）

令和8年度

番号	項目名	単位	9月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	
22	塩素酸	mg/L	
23	クロロ酢酸	mg/L	
24	クロロホルム	mg/L	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	
27	臭素酸	mg/L	
28	総トリハロメタン	mg/L	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	
31	ブロモホルム	mg/L	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄及びその化合物	mg/L	
36	銅及びその化合物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩化物イオン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸発残留物	mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	
43	ジェオスミン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	
46	フェノール類	mg/L	
47	有機物（TOCの量）	mg/L	
48	pH値		
49	味		
50	臭気		
51	色度	度	
52	濁度	度	

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

			6月11日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部菊間事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（亀岡浄水場系統－亀岡浄水場）

令和8年度

番号	項目名	単位	9月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	
22	塩素酸	mg/L	
23	クロロ酢酸	mg/L	
24	クロロホルム	mg/L	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	
27	臭素酸	mg/L	
28	総トリハロメタン	mg/L	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	
31	ブロモホルム	mg/L	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄及びその化合物	mg/L	
36	銅及びその化合物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩化物イオン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸発残留物	mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	
43	ジェオスミン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	
46	フェノール類	mg/L	
47	有機物（TOCの量）	mg/L	
48	pH値		
49	味		
50	臭気		
51	色度	度	
52	濁度	度	

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

			6月11日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部菊間事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（西山浄水場系統－西山第1水源地）

令和8年度

番号	項目名	単位	9月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	
22	塩素酸	mg/L	
23	クロロ酢酸	mg/L	
24	クロロホルム	mg/L	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	
27	臭素酸	mg/L	
28	総トリハロメタン	mg/L	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	
31	ブロモホルム	mg/L	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄及びその化合物	mg/L	
36	銅及びその化合物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩化物イオン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸発残留物	mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	
43	ジェオスミン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	
46	フェノール類	mg/L	
47	有機物（TOCの量）	mg/L	
48	pH値		
49	味		
50	臭気		
51	色度	度	
52	濁度	度	

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

				9月実施予定		
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

	クリプトスポリジウム	
	ジアルジア	

今治市上下水道部菊間事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（西山浄水場系統－西山第2水源地）

令和8年度

番号	項目名	単位	9月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	
22	塩素酸	mg/L	
23	クロロ酢酸	mg/L	
24	クロロホルム	mg/L	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	
27	臭素酸	mg/L	
28	総トリハロメタン	mg/L	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	
31	ブロモホルム	mg/L	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄及びその化合物	mg/L	
36	銅及びその化合物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩化物イオン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸発残留物	mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	
43	ジェオスミン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	
46	フェノール類	mg/L	
47	有機物（TOCの量）	mg/L	
48	pH値		
49	味		
50	臭気		
51	色度	度	
52	濁度	度	

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

				9月実施予定		
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

	クリプトスポリジウム	
	ジアルジア	