今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

①高橋浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月14日 | 5月21日 | 6月18日 | 7月21日 | 8月20日 | 9月17日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 0.6 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.24 | — | — | 0.18 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.003 | — | — | 0.006 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.004 | — | — | 0.008 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.004 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.03 | — | — | 0.05 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 6 | — | — | 5 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 31 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | 73 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

②高橋浄水場系統給水栓（高橋配水系統－古国分）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月14日 | 5月21日 | 6月18日 | 7月21日 | 8月20日 | 9月17日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 0.6 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.24 | — | — | 0.18 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.007 | — | — | 0.012 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.009 | — | — | 0.015 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.006 | — | — | 0.009 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.002 | — | — | 0.003 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.03 | — | — | 0.05 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 6 | — | — | 6 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 30 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | 68 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

③馬越浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月14日 | 5月21日 | 6月18日 | 7月21日 | 8月20日 | 9月17日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 0.8 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.25 | — | — | 0.26 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 6 | — | — | 6 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 36 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | 68 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

④馬越浄水場系統給水栓（馬越配水系統－中堀）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月14日 | 5月21日 | 6月18日 | 7月21日 | 8月20日 | 9月17日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 0.8 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.26 | — | — | 0.26 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.003 | — | — | 0.005 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 6 | — | — | 6 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 35 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | 72 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑤桜井浄水場（浄水：浄水施設出口）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月14日 | 5月21日 | 6月18日 | 7月21日 | 8月20日 | 9月17日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 1.2 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.37 | — | — | 0.39 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 8 | — | — | 8 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 42 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 100 | — | — | 85 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑥桜井浄水場系統給水栓（桜井配水系統－桜井）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月14日 | 5月21日 | 6月18日 | 7月21日 | 8月20日 | 9月17日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 1.3 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.37 | — | — | 0.39 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06未満 | — | — | 0.06 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.003 | — | — | 0.007 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.008 | — | — | 0.013 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.003 | — | — | 0.004 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 8 | — | — | 7 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 41 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 99 | — | — | 94 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑦馬越浄水場系統給水栓（小島配水系統－小島）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月7日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月7日 | 8月12日 | 9月3日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 0.8 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.25 | — | — | 0.26 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06未満 | — | — | 0.06 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.005 | — | — | 0.009 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.009 | — | — | 0.015 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.004 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.003 | — | — | 0.004 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 7 | — | — | 6 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 39 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | 85 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑧馬越浄水場系統給水栓（馬島配水系統－馬島）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月7日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月7日 | 8月12日 | 9月8日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | 0.9 | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.26 | — | — | 0.26 | — | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.09 | — | — | 0.11 | — | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.007 | — | — | 0.010 | — | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.001 | — | — | 0.001 | — | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.010 | — | — | 0.014 | — | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003 | — | — | 0.004 | — | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.002 | — | — | 0.003 | — | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 7 | — | — | 7 | — | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | 40 | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | 88 | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | — | 0.000001未満 | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑨馬越浄水場系統給水栓（波方配水系統－宮崎）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月9日 | 5月12日 | 6月2日 | 7月9日 | 8月4日 | 9月1日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.9 | — | — | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.27 | — | — | 0.25 | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.08 | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.006 | — | — | 0.008 | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 7 | — | — | 7 | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | 43 | — | — | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 75 | — | — | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑩高橋浄水場系統給水栓（大西配水系統－別府）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月9日 | 5月12日 | 6月2日 | 7月9日 | 8月4日 | 9月1日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.7 | — | — | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.22 | — | — | 0.19 | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.13 | — | — | 0.12 | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.016 | — | — | 0.020 | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.019 | — | — | 0.026 | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.014 | — | — | 0.013 | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.003 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.03 | — | — | 0.05 | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 6 | — | — | 6 | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | 33 | — | — | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 67 | — | — | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑪峠浄水場系統給水栓（峠配水系統－朝倉上）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月2日 | 5月7日 | 6月2日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月1日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | — | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | 0.00005未満 | — | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | 0.004未満 | — | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | 0.4 | — | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | — | 0.30 | — | — | 0.28 | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | — | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.21 | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | — | 0.006 | — | — | 0.008 | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003 | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | — | 0.009 | — | — | 0.013 | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | — | 0.004 | — | — | 0.005 | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | — | 0.003 | — | — | 0.004 | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | — | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | — | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | — | 7 | — | — | 8 | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | 25 | — | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | 64 | — | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | 0.02未満 | — | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | 0.0005未満 | — | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-（水質検査結果）

⑫荒屋敷浄水場系統給水栓（荒屋敷配水系統－古谷）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月2日 | 5月7日 | 6月2日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月1日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | — | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | 0.00005未満 | — | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | — | 0.004未満 | — | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | 1.3 | — | — | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | — | 0.41 | — | — | 0.37 | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | — | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.12 | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | — | 0.003 | — | — | 0.001 | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | — | 0.002 | — | — | 0.004 | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | — | 0.008 | — | — | 0.010 | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003未満 | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | — | 0.002 | — | — | 0.003 | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | — | 0.001 | — | — | 0.002 | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | — | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | — | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | — | 8 | — | — | 9 | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | 39 | — | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | 87 | — | — | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | 0.02未満 | — | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | — | — | — | | | | | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | — | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | 0.0005未満 | — | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(高橋浄水場系統－高橋浄水場)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | |
| 2 | 大腸菌 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | |
| 20 | PFOS及びPFOA※ | mg/L | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | |
| 47 | 有機物(TOCの量) | mg/L | |
| 48 | pH値 | | |
| 49 | 味 | | |
| 50 | 臭気 | | |
| 51 | 色度 | 度 | |
| 52 | 濁度 | 度 | |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | | | 10月実施予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌(指標菌検査) | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | | | | |

| | | | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(馬越浄水場系統－馬越浄水場)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | |
| 2 | 大腸菌 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | |
| 47 | 有機物(TOCの量) | mg/L | |
| 48 | pH値 | | |
| 49 | 味 | | |
| 50 | 臭気 | | |
| 51 | 色度 | 度 | |
| 52 | 濁度 | 度 | |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | 4月14日 | 7月21日 | 10月実施予定 | 1月実施予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌(指標菌検査) | | 検出されず | 検出されず | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(桜井浄水場系統－町谷水源地)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | |
| 2 | 大腸菌 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | |
| 47 | 有機物(TOCの量) | mg/L | |
| 48 | pH値 | | |
| 49 | 味 | | |
| 50 | 臭気 | | |
| 51 | 色度 | 度 | |
| 52 | 濁度 | 度 | |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | | | 10月実施予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌(指標菌検査) | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第1水源地)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | |
| 2 | 大腸菌 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | |
| 47 | 有機物(TOCの量) | mg/L | |
| 48 | pH値 | | |
| 49 | 味 | | |
| 50 | 臭気 | | |
| 51 | 色度 | 度 | |
| 52 | 濁度 | 度 | |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | | | 10月実施予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌(指標菌検査) | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(桜井浄水場系統－桜井第2水源地)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | |
| 2 | 大腸菌 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | |
| 47 | 有機物(TOCの量) | mg/L | |
| 48 | pH値 | | |
| 49 | 味 | | |
| 50 | 臭気 | | |
| 51 | 色度 | 度 | |
| 52 | 濁度 | 度 | |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | | | 10月実施予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌(指標菌検査) | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部今治事業所-（水質試験結果）

# 原水試験結果（桜井浄水場系統－桜井浄水場）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | |
| 2 | 大腸菌 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | |
| 48 | pH値 | | |
| 49 | 味 | | |
| 50 | 臭気 | | |
| 51 | 色度 | 度 | |
| 52 | 濁度 | 度 | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

| | | | 4月14日 | 7月21日 | 10月実施予定 | 1月実施予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌（指標菌検査） | | 検出されず | 検出されず | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(峠浄水場系統－峠浄水場)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | 600 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.002 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.5 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.27 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.000005未満 |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | ― |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | ― |
| 24 | クロロホルム | mg/L | ― |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | ― |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | ― |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | ― |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | ― |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | ― |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | ― |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | ― |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | ― |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.73 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.75 |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.068 |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 3 |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 85 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000002 |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| 47 | 有機物(TOCの量) | mg/L | 2.0 |
| 48 | pH値 | | 7.4 |
| 49 | 味 | | ― |
| 50 | 臭気 | | 土臭 |
| 51 | 色度 | 度 | 7 |
| 52 | 濁度 | 度 | 18 |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(指標菌検査) | | 検出 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | 78 |

| | | | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部今治事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(荒屋敷浄水場系統－荒屋敷浄水場)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | 30 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.6 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.41 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.000005 |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | ― |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | ― |
| 24 | クロロホルム | mg/L | ― |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | ― |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | ― |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | ― |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | ― |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | ― |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | ― |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | ― |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | ― |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02未満 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 9 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 6 |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 62 |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 130 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| 47 | 有機物(TOCの量) | mg/L | 0.5 |
| 48 | pH値 | | 6.4 |
| 49 | 味 | | ― |
| 50 | 臭気 | | 異常なし |
| 51 | 色度 | 度 | 1未満 |
| 52 | 濁度 | 度 | 0.1未満 |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(指標菌検査) | | 検出されず |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | 0 |

| | | | 10月実施予定 |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |