今治市上下水道部玉川事業所-（水質検査結果）

① 龍岡浄水場系統給水栓（龍岡配水系統－玉川町三反地）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月18日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月10日						
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	1	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.7	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.28	—	—	0.26	—						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.10	—						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.004	—	—	0.006	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—	—	0.009	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003	—	—	0.003	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—	0.003	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	6	—	—	6	—						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200	3	4	3	4	4	3						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	35	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	72	—	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—						
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—						
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.6	0.3	0.6	0.4	0.4	0.7						
48	pH値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2						

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部玉川事業所-（水質検査結果）

② 八幡浄水場系統給水栓（八幡配水系統－玉川町小鴨部）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月18日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月10日						
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.1	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.27	—	—	0.27	—						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001	—	—	0.001未満	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.004	—	—	0.002	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—	0.001	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	7	—	—	7	—						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200	4	5	4	8	5	4						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	52	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	96	—	—	100	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—						
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—						
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満						
48	pH値		5.8～8.6	7.1	6.9	6.9	6.7	6.7	6.5						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2						

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部玉川事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（龍岡浄水場系統－龍岡水源地）

令和8年度

番号	項目名	単位	11月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	
22	塩素酸	mg/L	
23	クロロ酢酸	mg/L	
24	クロロホルム	mg/L	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	
27	臭素酸	mg/L	
28	総トリハロメタン	mg/L	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	
31	ブロモホルム	mg/L	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄及びその化合物	mg/L	
36	銅及びその化合物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩化物イオン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸発残留物	mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	
43	ジェオスミン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	
46	フェノール類	mg/L	
47	有機物（TOCの量）	mg/L	
48	pH値		
49	味		
50	臭気		
51	色度	度	
52	濁度	度	

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

					11月実施予定	
	大腸菌（指標菌検査）					
	嫌気性芽胞菌	100mL中				

		10月実施予定
	クリプトスポリジウム	
	ジアルジア	

今治市上下水道部玉川事業所-(水質試験結果)

原水試験結果(八幡浄水場系統－八幡水源地)

令和8年度

番号	項目名	単位	11月実施予定
1	一般細菌	1ml中	
2	大腸菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	
8	六価クロム化合物	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジクロロメタン	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	
19	トリクロロエチレン	mg/L	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	
22	塩素酸	mg/L	
23	クロロ酢酸	mg/L	
24	クロロホルム	mg/L	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	
27	臭素酸	mg/L	
28	総トリハロメタン	mg/L	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	
31	ブロモホルム	mg/L	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄及びその化合物	mg/L	
36	銅及びその化合物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩化物イオン	mg/L	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸発残留物	mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	
43	ジェオスミン	mg/L	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	
46	フェノール類	mg/L	
47	有機物（TOCの量）	mg/L	
48	pH値		
49	味		
50	臭気		
51	色度	度	
52	濁度	度	

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			5月19日	8月18日	11月実施予定	2月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず	検出されず		
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0	0		

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		