今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

①高田浄水場・旭町浄水場系統給水栓（高田・旭町配水系統－菊間町浜）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月16日 | 5月19日 | 6月11日 | 7月16日 | 8月19日 | 9月10日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 2.9 | — | — | 2.1 | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.35 | — | — | 0.37 | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.09 | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.002 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.008 | — | — | 0.013 | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.003 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 12 | — | — | 11 | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | 86 | — | — | 79 | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 180 | — | — | 170 | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

②亀岡浄水場系統給水栓（亀岡配水系統－菊間町佐方）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月16日 | 5月19日 | 6月11日 | 7月16日 | 8月19日 | 9月10日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 2.5 | — | — | 1.9 | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.38 | — | — | 0.42 | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.09 | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.003 | — | — | 0.007 | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.009 | — | — | 0.015 | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.004 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 16 | — | — | 15 | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | 90 | — | — | 85 | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 190 | — | — | 180 | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン－－－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

③西山浄水場系統給水栓（西山配水系統－菊間町長坂）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月16日 | 5月19日 | 6月11日 | 7月16日 | 8月19日 | 9月10日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 1.5 | — | — | 1.7 | — | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.27 | — | — | 0.27 | — | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | 0.1未満 | — | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.00005 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.09 | — | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.007 | — | — | 0.010 | — | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | 0.03未満 | — | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.05未満 | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 13 | — | — | 14 | — | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | — | 57 | — | — | — | — | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 130 | — | — | 130 | — | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部菊間事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(高田浄水場系統－高田浄水場)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.9 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.34 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.000009 |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | — |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | — |
| 24 | クロロホルム | mg/L | — |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | — |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | — |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | — |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | — |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02未満 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 11 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 9 |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 84 |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 190 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 0.8 |
| 48 | pH値 | | 6.8 |
| 49 | 味 | | — |
| 50 | 臭気 | | 異常なし |
| 51 | 色度 | 度 | 1未満 |
| 52 | 濁度 | 度 | 0.1未満 |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9月15日 | | |
| | 大腸菌（指標菌検査） | | | 検出されず | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | | 0 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 10月実施予定 |
| | クリプトスポリジウム | |
| | ジアルジア | |

今治市上下水道部菊間事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(旭町浄水場系統－旭町浄水場)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 4.0 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.40 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.000008 |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | — |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | — |
| 24 | クロロホルム | mg/L | — |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | — |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | — |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | — |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | — |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02未満 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 14 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 11 |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 87 |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 210 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 0.8 |
| 48 | pH値 | | 6.5 |
| 49 | 味 | | — |
| 50 | 臭気 | | 異常なし |
| 51 | 色度 | 度 | 1 |
| 52 | 濁度 | 度 | 0.1未満 |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | 6月11日 | 9月15日 | 12月実施予定 | 3月実施予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌（指標菌検査） | | 検出されず | 検出されず | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部菊間事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(亀岡浄水場系統－亀岡浄水場)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | 2 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.43 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.000005 |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | — |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | — |
| 24 | クロロホルム | mg/L | — |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | — |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | — |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | — |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | — |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02未満 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 15 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.006 |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 10 |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 93 |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 210 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 44 | ２－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 1.4 |
| 48 | pH値 | | 6.7 |
| 49 | 味 | | — |
| 50 | 臭気 | | 異常なし |
| 51 | 色度 | 度 | 1未満 |
| 52 | 濁度 | 度 | 0.1未満 |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | 6月11日 | 9月15日 | 12月実施予定 | 3月実施予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大腸菌（指標菌検査） | | 検出されず | 検出されず | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | | |
| | ジアルジア | | |

今治市上下水道部菊間事業所-(水質試験結果)

# 原水試験結果(西山浄水場系統－西山第1水源地)

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.002 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.6 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.23 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.000005未満 |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | — |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | — |
| 24 | クロロホルム | mg/L | — |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | — |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | — |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | — |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | — |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02未満 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 13 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 7 |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 64 |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 150 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 0.3未満 |
| 48 | pH値 | | 7.1 |
| 49 | 味 | | — |
| 50 | 臭気 | | 異常なし |
| 51 | 色度 | 度 | 1未満 |
| 52 | 濁度 | 度 | 0.1未満 |

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9月15日 | | |
| | 大腸菌（指標菌検査） | | | 検出されず | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | | 0 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | |
| | ジアルジア | |

今治市上下水道部菊間事業所-（水質試験結果）

# 原水試験結果（西山浄水場系統－西山第2水源地）

令和8年度

| 番号 | 項目名 | 単位 | 9月15日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.30 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※ | mg/L | 0.000005未満 |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | — |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | — |
| 24 | クロロホルム | mg/L | — |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | — |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | — |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | — |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | — |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | — |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02未満 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 11 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 5 |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | mg/L | 49 |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| 47 | 有機物（TOCの量） | mg/L | 0.3未満 |
| 48 | pH値 | | 7.0 |
| 49 | 味 | | — |
| 50 | 臭気 | | 異常なし |
| 51 | 色度 | 度 | 1未満 |
| 52 | 濁度 | 度 | 0.1未満 |

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9月15日 | | |
| | 大腸菌（指標菌検査） | | | 検出されず | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 100mL中 | | 0 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | |
| | ジアルジア | |