今治市上下水道部越智諸島事業所-（水質検査結果）

①台浄水場系統給水栓（伯方島配水系統－伯方町有津）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日	7月9日	8月12日	9月8日						
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	0.7	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.39	—	—	0.31						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.23	—	—	0.29						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.013	—	—	0.026						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.001	—	—	0.002						
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.003						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.019	—	—	0.035						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.007	—	—	0.014						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.005	—	—	0.007						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.04	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	12	—	—	12						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	12	13	13	14	13	13						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	20	—	—	—						
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	74	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満	—	—	—						
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.9	1.2	1.0	1.5	1.4	1.3						
48	pH値		5.8～8.6	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3						

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-一-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部越智諸島事業所-（水質検査結果）

②宮浦浄水場系統給水栓（宮浦配水系統－大三島町宮浦）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日	7月9日	8月12日	9月8日						
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	0.6	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.40	—	—	0.38						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06未満	—	—	0.10						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.003	—	—	0.006						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.002	—	—	0.004						
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.002						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.008	—	—	0.015						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—	—	0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.003	—	—	0.005						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.07	—	—	0.02						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	12	—	—	13						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	11	10	10	12	11	12						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	26	—	—	—						
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	95	—	—	120						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—	—	—						
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満	—	—	—						
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5	0.6	0.6	1.5	0.9	0.8						
48	pH値		5.8～8.6	6.6	6.6	6.5	6.9	6.5	6.4						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部越智諸島事業所-（水質検査結果）

③井口浄水場系統給水栓（井口配水系統－上浦町井口）

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日	7月9日	8月12日	9月8日						
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	2.9	—	—	0.7						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.37	—	—	0.30						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.17	—	—	0.29						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.003	—	—	0.020						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—	—	0.011						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.002	—	—	0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—	—	0.003						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.007	—	—	0.027						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—	—	0.012						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.002	—	—	0.006						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	14	—	—	11						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	10	10	10	10	12	12						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	—	44	—	—	—						
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	152	—	—	95						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—	—	—						
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満	—	—	—						
47	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.5	0.8	0.7	1.1	1.5	1.3						
48	pH値		5.8～8.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.9	6.9						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3						

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

今治市上下水道部越智諸島事業所-(水質試験結果)

原水試験結果(台浄水場系統－台浄水場)

令和8年度

番号	項目名	単位	6月23日
1	一般細菌	1ml中	54
2	大腸菌		検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.44
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	—
23	クロロ酢酸	mg/L	—
24	クロロホルム	mg/L	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.05
36	銅及びその化合物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.045
39	塩化物イオン	mg/L	5
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	18
41	蒸発残留物	mg/L	74
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満
47	有機物（TOCの量）	mg/L	2.6
48	pH値		7.2
49	味		—
50	臭気		藻臭
51	色度	度	6
52	濁度	度	1.5

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月23日			
	大腸菌（指標菌検査）		検出			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

			10月実施予定
	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部越智諸島事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（台浄水場系統－台取水井）

令和8年度

番号	項目名	単位	6月23日
1	一般細菌	1ml中	1
2	大腸菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.47
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	—
23	クロロ酢酸	mg/L	—
24	クロロホルム	mg/L	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.04
36	銅及びその化合物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	5
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	23
41	蒸発残留物	mg/L	84
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満
47	有機物（TOCの量）	mg/L	0.5
48	pH値		6.5
49	味		—
50	臭気		異常なし
51	色度	度	1未満
52	濁度	度	0.2

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

			6月23日			
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

			10月実施予定
	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部越智諸島事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（宮浦浄水場系統－宮浦浄水場）

令和8年度

番号	項目名	単位	6月23日
1	一般細菌	1ml中	6
2	大腸菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.40
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	—
23	クロロ酢酸	mg/L	—
24	クロロホルム	mg/L	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	7
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	27
41	蒸発残留物	mg/L	110
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満
47	有機物（TOCの量）	mg/L	0.5
48	pH値		6.3
49	味		—
50	臭気		異常なし
51	色度	度	1未満
52	濁度	度	0.2

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

			6月23日	9月8日	12月実施予定	3月実施予定
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず	検出されず		
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0	0		

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		

今治市上下水道部越智諸島事業所-（水質試験結果）

原水試験結果（井口浄水場系統－井口浄水場）

令和8年度

番号	項目名	単位	6月23日
1	一般細菌	1ml中	11
2	大腸菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.0
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.39
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※	mg/L	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	—
23	クロロ酢酸	mg/L	—
24	クロロホルム	mg/L	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.05
36	銅及びその化合物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	7
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	40
41	蒸発残留物	mg/L	150
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満
47	有機物（TOCの量）	mg/L	0.3
48	pH値		6.4
49	味		—
50	臭気		異常なし
51	色度	度	1未満
52	濁度	度	0.2

※正式名称 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）

			6月23日			
	大腸菌（指標菌検査）		検出されず			
	嫌気性芽胞菌	100mL中	0			

	クリプトスポリジウム		
	ジアルジア		